



**victron energy**  
B L U E P O W E R

NEDERLANDS

# Cerbo GX Handleiding

---

# Inhoudsopgave

1. Inleiding .....	4
1.1. Wat is de Cerbo GX? .....	4
1.2. Wat zit er in de doos? .....	4
2. Installatie .....	5
2.1. Overzicht van de aansluitingen .....	5
2.2. Voeding .....	5
2.3. GX-touchscreen .....	6
2.4. Victron-producten aansluiten .....	8
2.4.1. Multis/Quattros/Omvormers (VE.Bus-producten) .....	8
2.4.2. De Battery Monitor BMV-700-serie; en MPPT's met een VE.Direct-poort .....	9
2.4.3. Skylla-i, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion + Shunt en MPPT's met een VE.Can-poort .....	10
2.4.4. BMV-600 serie .....	10
2.4.5. DC Link-contactdoos .....	10
2.4.6. VE.Can Resistive Tank Sender-adapter .....	10
2.5. NMEA-tankzenders van andere fabrikanten .....	10
2.6. Een PV-omvormer aansluiten .....	10
2.7. Een USB-GPS aansluiten .....	11
2.8. Een Fischer Panda-generator aansluiten .....	11
2.9. NMEA 2000-tankzenders aansluiten .....	11
2.10. Aansluiten van IMT-zonnestraling, temperatuur- en windsnelheidsensoren .....	12
2.10.1. Gegevensvisualisatie - VRM .....	15
2.11. Temperatuursensoren aansluiten .....	16
2.12. Tankniveausensoren aansluiten .....	16
3. Internetconnectiviteit .....	17
3.1. Ethernet LAN-poort .....	17
3.2. WiFi .....	17
3.3. GX-GSM .....	18
3.4. Mobiel netwerk met behulp van een 3G- of 4G-router .....	18
3.5. USB-Tethering op een mobiele telefoon .....	18
3.6. IP-configuratie .....	19
3.7. Zowel Ethernet als WiFi verbinden (omschakeling) .....	19
3.8. Internetverkeer minimaliseren .....	19
3.9. Meer informatie over het opzetten van een internetverbinding en VRM .....	20
4. Toegang krijgen tot het GX-apparaat .....	21
4.1. VictronConnect gebruiken via Bluetooth .....	21
4.2. Toegang via het ingebouwde WiFi-toegangspunt .....	24
4.3. Toegang tot Remote Console via het lokale LAN/WiFi-netwerk .....	25
4.3.1. Alternatieve methoden om het IP-adres voor Remote Console te vinden .....	25
4.4. Toegang via VRM .....	27
5. Configuratie .....	29
5.1. Menustructuur en configureerbare parameters .....	29
5.2. Laadstatus accu (SOC) .....	33
5.2.1. Welk apparaat moet ik gebruiken voor SOC-berekening? .....	33
5.2.2. De verschillende oplossingen in detail uitgelegd .....	33
5.2.3. Opmerkingen over SOC .....	34
5.2.4. SOC-bron selecteren .....	35
5.2.5. Informatie over VE.Bus SOC .....	36
5.3. Pas het logo aan op de pagina Boot & Camper .....	36
6. GX-firmware updaten .....	37
6.1. Via internet of met MicroSD-kaart/USB-stick .....	37
6.2. Direct downloaden van het internet .....	37
6.3. MicroSD-kaart of USB-stick .....	37
6.4. Changelog (logbestand met veranderingen) .....	38
7. Het monitoren van een VE.Bus-omvormer/acculader .....	39
7.1. Instelling invoerstroombegrenzer .....	39
7.2. Waarschuwing faserotatie .....	40
7.3. Het monitoren van storingen in het lichtnet .....	42
7.4. Geavanceerd menu .....	42
8. DVCC - Gedistribueerde spanning en stroomregeling .....	43
8.1. Introductie en kenmerken .....	43
8.2. DVCC-vereisten .....	44
8.3. Effecten van DVCC op het laadalgoritme .....	44
8.4. DVCC-functies voor alle systemen .....	45
8.4.1. Stroomlading beperken .....	45
8.4.2. Gedeelde spanningsdetectie (Shared Voltage Sense - SVS) .....	45
8.4.3. Gedeelde temperatuurdetectie (Shared Temperature Sense STS) .....	46

8.4.4. Gedeelde stroomdetectie (Shared Current Sense SCS) .....	46
8.5. DVCC-functies bij gebruik van CAN-bus BMS-accu .....	46
8.6. DVCC voor systemen met een ESS-assistent .....	47
9. VRM-portaal .....	48
9.1. VRM-portaal Introductie .....	48
9.2. Inschakelen op het VRM .....	48
9.3. Datalogging naar VRM .....	48
9.4. Problemen oplossen voor datalogging .....	49
9.5. Analyse van gegevens offline, zonder VRM .....	52
9.6. Remote Console op VRM - Problemen oplossen .....	52
10. Nautische MFD-integratie door app .....	54
10.1. Inleiding & vereisten .....	54
10.2. Compatibele MFD's en instructies .....	55
11. Integratie Marine MFD met NMEA 2000 .....	56
11.1. NMEA 2000 Inleiding .....	56
11.2. Ondersteunde apparaten / PGN's .....	56
11.3. NMEA 2000 gerelateerde menu-instellingen .....	57
11.4. Technische details NMEA 2000-out .....	57
11.4.1. NMEA 2000 Woordenlijst .....	57
11.4.2. NMEA 2000 Virtual-apparaten35 (Elektriciteitsopwekking) .....	58
11.4.3. NMEA 2000-klassen en -functies .....	58
11.4.4. NMEA 2000-instanties .....	58
11.4.5. NMEA 2000-instanties wijzigen .....	59
11.4.6. Unieke identiteitsnummers PGN 60928 NAME .....	60
12. Digitale ingangen .....	61
12.1. Configuratie .....	61
12.2. Uitlezen van digitale ingangen via Modbus-TCP .....	62
13. Foutcodes .....	63
14. FAQ .....	64
14.1. <b>Cerbo GX FAQ</b> .....	64
14.2. Q2: Heb ik een BMV nodig om de juiste accustatus te zien? .....	64
14.3. Q3: Ik heb geen internet, waar kan ik een simkaart plaatsen? .....	64
14.4. Q4: Kan ik zowel een GX-apparaat als een VGR2/VER aansluiten op een Multi/Omvormer/Quattro? .....	64
14.5. Q5: Kan ik meerdere Color Controls aansluiten op een Multi/Omvormer/Quattro? .....	64
14.6. Q6: Ik zie onjuiste stroomwaarden (ampère) of stroomwaarden op mijn Cerbo GX .....	64
14.7. Q7: Er is een menu-onderdeel, "Multi" genaamd, in plaats van de productnaam VE.Bus .....	65
14.8. Q8: Er is een menu-item met de naam "Multi", terwijl er geen omvormer, Multi of Quattro verbonden is .....	65
14.9. Q9: Wanneer ik het IP-adres van de Color Control in mijn browser typ, zie ik een webpagina met Hia-watha? .....	65
14.10. Q10: Ik heb meerdere zonneladers MPPT 150/70 parallel lopen. Van welke zal ik de relaisstatus in het Cerbo GX-menu zien? .....	65
14.11. Q11: Hoe lang moet automatisch updaten duren? .....	66
14.12. Q12: Ik heb een VGR met IO Extender. Hoe kan ik deze vervangen door een Cerbo GX? .....	66
14.13. Q13: Kan ik Remote VEConfigure gebruiken, zoals ik deed met de VGR2? .....	66
14.14. Q14: Het Blue Power-paneel kan worden gevoed via het VE.Net netwerk, kan ik dat ook doen met een Cerbo GX? .....	66
14.15. Q15: Welk type netwerk wordt gebruikt door de Cerbo GX (TCP- en UDP-poorten)? .....	66
14.16. Q16: Wat is de functionaliteit achter het menu-item Remote Support (SSH) in het Ethernet-menu? .....	67
14.17. Q17: Ik zie geen ondersteuning voor VE.Net-producten in de lijst, komt dat nog? .....	67
14.18. Q18: Wat is het datagebruik van de Cerbo GX? .....	67
14.19. Q19: Hoeveel wisselstroomsensoren kan ik aansluiten op één VE.Bus-systeem? .....	67
14.20. Q20: Problemen met Multi die niet start wanneer Cerbo GX is aangesloten/Let op bij het aanzetten van de Cerbo GX AC-uitaansluitklem van een VE.Bus-omvormer, Multi of Quattro .....	67
14.21. Q21: Ik hou van Linux, programmeren, Victron en de Cerbo GX. Kan ik meer doen? .....	68
14.22. Q22: Hoe verander ik het logo .....	68
14.23. Q23: Multi herstart de hele tijd (na elke 10 sec) .....	68
14.24. Q24: Wat is Fout #42? .....	69
14.25. <b>GPL-aantekening</b> .....	69
15. Meer informatie .....	70

## 1. Inleiding

### 1.1. Wat is de Cerbo GX?

De Cerbo GX bevindt zich in het hart van uw energie-installatie. Alle andere componenten van het systeem - zoals omvormers/acculaders, zonneladers en accu's - zijn ermee verbonden. De Cerbo GX zorgt ervoor dat ze allemaal in harmonie samenwerken.

Er is een optioneel touchscreen voor de Cerbo GX, [GX Touch](#) genaamd.

U kunt het systeem monitoren via de Cerbo GX ter plekke - of overal ter wereld met gebruik van een internetverbinding en de [het VRM-portaal](#).

De Cerbo GX komt ook met [updates voor externe firmware](#) en stelt u in staat om de instellingen op afstand te veranderen.

De Cerbo GX is onderdeel van de [GX-productlijn](#). GX-producten zijn Victrons allernieuwste monitoringsoplossing waarop ons Venus OS-besturingssysteem draait.

Alle informatie in deze handleiding is gebaseerd op de nieuwste software. U kunt via het menu [Firmware \[29\]](#) controleren of uw apparaat de nieuwste versie heeft wanneer het GX-apparaat is verbonden met het internet. Voor installaties zonder internet kunt u de nieuwste versie via [Victron Professional](#) vinden.

### 1.2. Wat zit er in de doos?


- Cerbo GX-apparaat
- Stroomkabel met een inline-zekering en M8-aansluitingen voor de bevestiging van een accu of een DC-rail.
- VE.Can-aansluitingen (2 stuks)
- Aansluitblokken voor alle aansluitingen aan beide kanten.
- [Bekijk deze video](#) voor een unboxing en een overzicht van de interfaces.

[https://www.youtube.com/embed/3wheKaU2\\_qw](https://www.youtube.com/embed/3wheKaU2_qw)



## 2. Installatie

### 2.1. Overzicht van de aansluitingen



### 2.2. Voeding

Het apparaat wordt gevoed met behulp van de *Power in V+*-stekker. 8 tot 70 V DC wordt ondersteund. Het apparaat zal zichzelf niet voeden via een van de andere verbindingen (bijvoorbeeld het elektriciteitsnet). De meegeleverde DC-kabel bevat een geïntegreerde 3.15 A trage zekering.

#### Stroomvoorziening in systemen met een VE.Bus BMS

Wanneer de Cerbo GX wordt gebruikt in installaties met een VE.Bus BMS, sluit u de *Power in V+* aan op de Cerbo GX-aansluitklem met het label '*Load disconnect (belastingsonkoppeling)*' op de VE.Bus BMS. Sluit beide nulkaabels aan op de minpool van een gemeenschappelijke accu.

#### Een waarschuwingswoord met betrekking tot het voeden vanuit de AC-uitgangsklem van een VE.Bus-omvormer, Multi of Quattro:

Als u de Cerbo GX voedt vanuit een AC-adaptor aangesloten op de AC-uitgangspoort van een VE.Bus-product (Omvormer, Multi of Quattro), dan zal er een impasse optreden nadat de VE.Bus-producten om welke reden dan ook worden uitgeschakeld (na een operationele fout of tijdens een black start). De VE.Bus-apparaten zullen niet opstarten totdat de Cerbo GX van stroom wordt voorzien... de Cerbo GX zal echter ook niet opstarten totdat het van stroom wordt voorzien. Deze impasse kan worden verholpen door de VE.Bus-kabel van de Cerbo GX kort los te koppelen. U zult zien dat de VE.Bus-producten dan onmiddellijk beginnen met opstarten.

Of u kunt de RJ45-bekabeling wijzigen. Zie [FAQ Q20 \[67\]](#) voor meer informatie hierover.

#### Isolatie

Omdat de Cerbo GX is verbonden met veel verschillende producten, is het belangrijk om te zorgen voor de juiste isolatie om aardlussen te voorkomen. Bij 99% van de installaties zal dit geen probleem zijn.


- De VE.Bus-poorten zijn geïsoleerd
- De VE.Direct-poorten zijn geïsoleerd
- De VE.Can-poorten zijn niet geïsoleerd
- De USB-poorten zijn niet geïsoleerd. Het aansluiten van een WiFi-dongle of gps-dongle zal geen problemen veroorzaken, omdat deze niet worden aangesloten op een andere voeding. Hoewel er een aardlus zal optreden wanneer u een afzonderlijk aan-gedreven USB-hub monteert, heeft dit tijdens uitgebreide tests geen problemen veroorzaakt.
- De ethernet-poort is geïsoleerd, met uitzondering van de afscherming: gebruik niet-afgeschermde UTP-kabels voor het ethernet-netwerk

#### Uitbreiding van USB-poorten met behulp van een USB-hub met eigen voeding

Hoewel het aantal USB-poorten kan worden uitgebreid met behulp van een hub, is er een limiet aan de hoeveelheid stroom die de *ingebouwde USB-poort* kan leveren. Wanneer u het aantal USB-poorten uitbreidt, raden wij u aan altijd USB-hubs *met een eigen voeding* te gebruiken. En om de kans op problemen te minimaliseren, dient u USB-hubs van goede kwaliteit gebruiken. Aangezien Victron ook een VE.Direct-naar-USB-adapter biedt, kunt u deze set gebruiken om het aantal VE.Direct-apparaten dat u op uw systeem kunt aansluiten te verhogen. Zie [dit document](#) voor het maximale aantal apparaten dat kan worden aangesloten op de verschillende GX-apparaten.

### 2.3. GX-touchscreen

Het optionele touchscreen wordt aangesloten via een HDMI- en USB-kabel en stekkers die worden meegeleverd bij het scherm.



De poorten om deze stekkers aan te sluiten bevinden zich aan de bovenkant van de Cerbo GX. Zie [Overzicht diagram aansluitingen](#). [5]

Configuratie is niet nodig. Wanneer het scherm is aangesloten, zal het apparaat het GX-overzicht en de menubedieningselementen automatisch daarop weergeven.

Weergave-opties zijn beschikbaar in het menu Instellingen - Weergave en Taal. U kunt een tijd instellen voor het uitschakelen van het scherm of u kunt aanpasbare helderheid in schakelen.


Het scherm wordt bedient met uw vingertop. U kunt vegen om omhoog en omlaag te scrollen door de menu's en tikken om opties te selecteren.

Tekst en nummers worden ingevoerd via het toetsenbord op het scherm.



Het is mogelijk om de GX Touch op verschillende manieren te monteren met gebruik van de meegeleverde monterbeugels.





## 2.4. Victron-producten aansluiten

### 2.4.1. Multis/Quattros/Omvormers (VE.Bus-producten)

Om dit document kort te houden, verwijzen we met de term *VE.Bus*-producten naar alle Multis, Quattros en Omvormers.

De vroegste versies van de *VE.Bus*-apparaten die kunnen worden aangesloten op de Cerbo GX zijn 19x111 of 20x111, beide uitgebracht in 2007. *VE.Bus*-firmware 26xxxxx en 27xxxxx worden ook ondersteund... maar 18xxxxx niet.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om de externe Aan/Uit (header op de controle PCB van de *VE.Bus*) te gebruiken in combinatie met een Cerbo GX. Er moet een bekabeling zijn tussen de linker en middelste aansluitklem, zoals het uit de fabriek komt. Als een bekabelde veiligheidsschakelaar is vereist die, waar nodig, het systeem kan uitschakelen, gebruik dan de [Assistent Veiligheidsschakelaar](#).

#### **Individuele *VE.Bus*-producten**

Om een individueel *VE.Bus*-product aan te sluiten, sluit u het aan op een van de *VE.Bus*-contacten aan de achterkant van de Cerbo GX. Beide contacten zijn identiek en u kunt ze allebei gebruiken. Gebruik een standaard RJ45 UTP-kabel, zie onze [prijslijst](#).

#### **Parallele, split- en driefasige *VE.Bus*-systemen**

Om meerdere *VE.Bus*-producten, geconfigureerd als een parallel, splitfase of driefasig *VE.Bus*-systeem, aan te sluiten, sluit u het eerste of het laatste *VE.Bus*-product in de keten aan op een van de *VE.Bus*-aansluitingen aan de achterkant van de Cerbo GX. Gebruik een standaard RJ45 UTP-kabel, zie onze [prijslijst](#).



### **VE.Bus-systemen met lithium-accu's en een VE.Bus BMS**

- Sluit de Cerbo GX aan op het contact met het etiket „MultiPlus/Quattro”, of op een van de Multis/Quattros in het systeem. Sluit het niet aan op het contact voor het paneel voor bediening op afstand op de VE.Bus BMS.
- Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om de Aan/Uit/Acculader-schakelaar te bedienen. Deze optie wordt automatisch uitgeschakeld in het Cerbo GX-menu wanneer een VE.Bus BMS wordt gebruikt. De enige manier om een Multi of Quattro te bedienen in het geval dat er een VE.Bus BMS wordt gebruikt, is door een Digital Multi Control aan het systeem toe te voegen. Het is mogelijk om een ingangsstroomlimiet in te stellen voor systemen met een VE.Bus BMS.
- Het is mogelijk de MultiPlus/Quattro met een VE.Bus BMS en een Digital Multi Control te combineren. Sluit de Digital Multi Control eenvoudig aan op het RJ-45-contact op de VE.Bus BMS met het etiket *paneel voor bediening op afstand*
- Zorg ervoor dat de Cerbo GX wordt gevoed via de VE.Bus BMS om het automatisch uitschakelen mogelijk te maken voor de Cerbo GX in het geval van een lege accu: sluit de *Power in V+* aan op de Cerbo GX om de *belasting los te koppelen* van de VE.Bus-BMS. Sluit beide nulkaabels aan op de minpool van een gemeenschappelijke accu.

### **De Cerbo GX combineren met een Digital Multi Control**

Het is mogelijk om zowel een Cerbo GX als een Digital Multi Control aan te sluiten op een VE.Bus-systeem. De mogelijkheid om het product aan of uit te schakelen of in te stellen op alleen laden via de Cerbo GX zal worden uitgeschakeld. Hetzelfde geldt voor het ingangsstroomlimiet: Wanneer er een Digital Multi Control in het systeem aanwezig is, zal het ingangsstroomlimiet dat is ingesteld op dat bedieningspaneel de master-instelling zijn, en het veranderen hiervan op de Cerbo GX zal dan niet mogelijk zijn.

### **Het aansluiten van meerdere VE.Bus-systemen op een enkele Cerbo GX**

Er kan slechts één VE.Bus systeem worden aangesloten op de VE.Bus-poorten aan de achterzijde van de Cerbo GX. De professionele manier om meer systemen te monitoren is door een tweede Cerbo GX toe te voegen aan de Cerbo GX.

Als u meer dan één systeem op dezelfde Cerbo GX wilt aansluiten, gebruik dan een MK3-USB. De functionaliteit zal beperkt zijn:

- Alleen het systeem dat is aangesloten op de ingebouwde VE.Bus-poorten wordt gebruikt om de gegevens op de overzichtspagina's te genereren.
- Alle aangesloten systemen zullen zichtbaar zijn op de lijst met apparaten
- Alle aangesloten systemen worden in aanmerking genomen voor de berekening van het energieverbruik en de distributie (kWh grafieken op de VRM)
- Alleen het systeem dat is aangesloten op de ingebouwde VE.Bus-poorten wordt gebruikt voor de start/stop-logica van de generator
- In het geval van een ESS-systeem wordt alleen het systeem gebruikt dat is aangesloten op de ingebouwde VE.Bus-poorten in de ESS-mechanismen. De andere wordt alleen in de apparatenlijst weergegeven.

In plaats daarvan kunt u de VE.Bus-naar-VE.Can-interface (ASS030520105) gebruiken. Voeg er één toe voor elk extra systeem. We adviseren dit niet; deze interface is een verouderd product. Zorg ervoor dat het VE.Can-netwerk is geïsoleerd en van stroom is voorzien. Voor het voeden van het VE.Can netwerk, zie Q17 in onze [datacommunicatie witpapier](#).

### **2.4.2. De Battery Monitor BMV-700-serie; en MPPT's met een VE.Direct-poort**

De directe aansluiting via een VE.Direct-kabel is beperkt tot het aantal VE.Direct-poorten op het apparaat (bekijk het [Overzicht van aansluitingen \[5\]](#)). Er zijn twee soorten VE.Direct-kabels beschikbaar:

1. Rechte VE.Direct-kabels, ASS030530xxx
2. VE.Direct-kabels met een schuine stekker aan één uiteinde. Deze zijn ontworpen om de vereiste diepte achter een paneel te minimaliseren, ASS030531xxx

VE.Direct-kabels hebben een maximale lengte van 10 meter. Het is niet mogelijk om ze te verlengen. Als langere kabels nodig zijn, gebruik dan een VE.Direct-naar-USB-adapter met een actieve USB-verlengkabel.

Het is ook mogelijk om de VE.Direct-naar-VE.Can interface te gebruiken, maar houd er rekening mee dat dit alleen werkt voor de BMV-700 en BMV-702. Het is niet bedoeld voor de BMV-712, MPPT-zonneladers of omvormers met een VE.Direct-poort. Zie de volgende paragraaf voor meer informatie over die VE.Can-interface.

### **Meer VE.Direct-apparaten aansluiten op uw Cerbo GX dan het aantal beschikbare VE.Direct-poorten**

Houd er in eerste plaats rekening mee dat er slechts een beperkt aantal VE.Direct-apparaten kan worden aangesloten, ongeacht de interface. Hoe ze zijn aangesloten — direct, via USB of via CAN — verandert het maximale aantal niet. Kijk [hier](#) voor het maximale aantal aangesloten apparaten. Selecteer het juiste GX-apparaat voor het door het systeem vereiste aantal aangesloten apparaten.

- Optie 1: Gebruik de [VE.Direct-naar-USB-interface](#). De Cerbo GX is voorzien van ingebouwde USB-poorten (bekijk het [Overzicht van aansluitingen \[5\]](#)). Gebruik een USB-hub wanneer extra USB-poorten nodig zijn.
- Optie 2: De BMV-700 en BMV-702 kunnen ook worden aangesloten via de [VE.Direct-naar-VE.CAN-interface](#). Houd er rekening mee dat de BMV-712, MPPT's en VE.Direct-omvormers niet kunnen worden aangesloten via deze CAN-bus-interface omdat het de gegevens niet vertaalt naar CAN-bus-berichten. Wanneer u de VE.Direct-naar-VE.Can-interface gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het VE.Can-netwerk wordt geïsoleerd en ook van stroom wordt voorzien. Zie voor stroomvoorziening van het VE.CAN-netwerk Q17 [ons witboek over gegevenscommunicatie](#).

**Opmerkingen over vroegere VE.Direct-MPPT's**

- Een MPPT 70/15 moet vanaf jaar/week 1308 of later zijn. De eerdere 70/15's zijn niet compatibel met de Cerbo GX, en helaas zal het upgraden van de MPPT-firmware niet helpen. Om het jaar/weeknummer van uw model te vinden, kunt u het serienummer vinden op een etiket op de achterzijde van het product. Bijvoorbeeld nummer HQ1309DER4F betekent 2013, week 09.

**2.4.3. Skylla-i, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion + Shunt en MPPT's met een VE.Can-poort**

Gebruik een standaard [RJ45 UTP-kabel](#) om een product met een VE.Can-poort aan te sluiten. (Verkrijgbaar met rechte en elleboog-aansluitstukken)

Vergeet niet om het VE.Can-netwerk aan beide uiteinden af te sluiten met behulp van een [VE.Can-afsluiting](#). Bij elk VE.Can-product wordt een zakje met twee afsluiters geleverd. Ze zijn ook [apart verkrijgbaar](#).

Overige opmerkingen:

1. Om te werken met de Cerbo GX is het nodig dat de MPPT 150/70 firmware v2.00 of nieuwer ondersteunt.
2. U kunt een Skylla-i-bedieningspaneel combineren met een Cerbo GX.
3. U kunt een Ion-bedieningspaneel combineren met een Cerbo GX.
4. De Skylla-i, Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion + Shunt en de MPPT's met een VE.Can-poort voeden het VE.Can-netwerk... dus het zal niet nodig zijn om het VE.Can-netwerk apart van stroom te voorzien onder deze omstandigheden. Geen van de protocol-omzetters - bijvoorbeeld de VE.Bus-naar-VE.Can-interface; en de BMV-naar-VE.Can-interface, voeden het VE.Can-netwerk.

**2.4.4. BMV-600 serie**

Sluit de BMV-600 aan met behulp van de VE.Direct-naar-BMV-60xS-kabel. (ASS0305322xx)

**2.4.5. DC Link-contactdoos**

Sluit de [DC Link-contactdoos](#) aan met behulp van de meegeleverde RJ-12-kabel. Sluit vervolgens de BMV-700 aan op de Cerbo GX - zie BMV-700 aansluiten voor meer instructies.

**2.4.6. VE.Can Resistive Tank Sender-adapter**

Zie de [pagina en handleiding op onze website](#) voor meer informatie over de adapter.

Gebruik een [standaard RJ45 UTP-kabel](#) om een product met een VE.Can-poort aan te sluiten.

Vergeet niet om het VE.Can-netwerk aan beide uiteinden af te sluiten met behulp van een [VE.Can-afsluiting](#). Bij elk VE.Can-product wordt een zakje met twee afsluiters geleverd. Ze zijn ook [apart verkrijgbaar](#) (ASS030700000). (Verkrijgbaar met rechte en elleboog-aansluitstukken)

Zorg ervoor dat de CAN-bus van stroom is voorzien, zie het hoofdstuk [Stroomvoorziening in de handleiding voor de tankzender](#) voor meer informatie.

**2.5. NMEA-tankzenders van andere fabrikanten**

Een tankzender moet aan de volgende eisen voldoen om zichtbaar te zijn op de Cerbo GX:

- Dient de NMEA 2000-vloeistofniveau-PGN, 127505 te verzenden
- De NMEA 2000-apparaatklasse dient 'Algemeen', 80 te zijn
- De NMEA 2000-functie dient 'Transducer', 190 te zijn

Sinds v2.17 worden ook de volgende functies geaccepteerd:

- De NMEA 2000-apparaatklasse dient 'Algemeen', 80 te zijn en de functie 'Sensor', 170
- De NMEA 2000-apparaatklasse dient 'Sensors', 75 te zijn en functie 'Vloeistofniveau', 150

Een enkele functie die meerdere vloeistofniveaus rapporteert, wordt momenteel niet ondersteund.

Voor sommige tankzenders is het ook mogelijk om de capaciteit en het vloeistoftype te configureren van de Cerbo GX - bijvoorbeeld de Maretron TLA100. Deze functie kan zenders van andere fabrikanten wellicht ondersteunen - het is het proberen waard.

Gebruik een [VE.Can-naar-NMEA 2000-kabel](#) om een NMEA 2000-netwerk aan te sluiten op de VE.Can-poort van de Cerbo GX.

Als alternatief kunt u, in plaats van een VE.Can-naar-NMEA 2000, een 3802-kabel van Oceanic Systems gebruiken: <https://osukl.com/ve-can-adapter/>. Het verschil is dat het zich goed leent voor het aansluiten van een enkel NMEA 2000-apparaat op een VE.Can-netwerk. Het is ook in staat om een NMEA 2000-netwerk met lagere spanning rechtstreeks via een 48V-Victron-systeem van stroom te voorzien.

**2.6. Een PV-omvormer aansluiten**

Het meten van de uitvoer van een PV-omvormer geeft de gebruiker een overzicht van zowel de werkelijke vermogensbalans als de energieverdeling. Houd er rekening mee dat deze metingen alleen worden gebruikt om informatie weer te geven. Ze zijn niet nodig en worden niet gebruikt voor het verbeteren van de prestatie van de installatie. Naast het monitoren, kan het GX-apparaat

ook sommige soorten en merken van PV-omvormers inperken, dwz. hun uitgangsvermogen verminderen. Dit wordt gebruikt en is vereist voor de [Functie Nulingangvoeding van de ESS](#).

#### Directe verbindingen

Type	Nulingangvoeding	Details
Fronius	Ja	LAN-verbinding, zie <a href="#">GX - GX - Fronius-handleiding</a>
SMA	Nee	LAN-verbinding, zie <a href="#">GX - GX - SMA-handleiding</a>
SolarEdge	Nee	LAN-verbinding, zie <a href="#">GX - SolarEdge-handleiding</a>
ABB	Ja	LAN-verbinding, zie <a href="#">GX - ABB-handleiding</a>

**Een meter gebruiken** Voor PV-omvormers die niet digitaal kunnen worden weergegeven, kan een meter worden gebruikt:

Type	Nulingangvoeding	Details
<a href="#">AC-stroomsensor</a>	Nee	Aangesloten op de analoge ingang van de omvormer/acculader. Laagste kosten - minst nauwkeurig. <a href="#">Energimeter</a>
<a href="#">Energimeter</a>	Nee	Bedraad met de Cerbo GX of draadloos verbonden via onze Zigbee-naar USB/RS485-interfaces. Bekijk de <a href="#">Energimeter-startpagina</a>
Draadloze AC-sensoren	Nee	Bekijk de <a href="#">Handleiding voor draadloze AC-sensoren</a> - Uit de roulatie genomen

## 2.7. Een USB-GPS aansluiten

Gebruik een GPS om voertuigen of boten op afstand te volgen en, optioneel, om een alarmmelding te ontvangen wanneer ze een aangewezen gebied verlaten (geofencing). Het is ook mogelijk om een [gps-tracks.kml](#)-bestand te downloaden dat kan worden geopend met bijvoorbeeld Navlink en Google Earth.

Victron verkoopt geen USB-GPS, maar de Cerbo GX zal ondersteuning bieden voor GPS-modules van derden die de NMEA 0183-commandoset gebruiken - de meeste modules gebruiken een dergelijke set. Het kan communiceren op zowel 4800 als 38400 baudsnelheden. Sluit het toestel aan op een van de twee USB-aansluitingen... de verbinding kan enkele minuten duren, maar de Cerbo GX herkent de GPS automatisch. De locatie van het apparaat wordt automatisch naar de online portaal van de VRM gestuurd en de positie zal op de kaart worden weergegeven.

De Cerbo GX is getest op compatibiliteit met:

- Globalsat BU353-W SiRF STAR III 4800 baud
- Globalsat ND100 SiRF STAR III 38400 baud
- Globalsat BU353S4 SiRF STAR IV 4800 baud
- Globalsat MR350 + BR305US SiRF STAR III 4800 baud

## 2.8. Een Fischer Panda-generator aansluiten

Zie [GX - Fischer Panda-generatoren](#).

## 2.9. NMEA 2000-tankzenders aansluiten

Een NMEA 2000-tankzender van een derde partij moet aan de volgende vereisten voldoen om zichtbaar te zijn op het GX-apparaat:

- Dient de NMEA 2000-vloeistofniveau-PGN, 127505 te verzenden
- De NMEA 2000-apparaatklasse moet ofwel 'Algemeen (80)' in combinatie met functiecode 'Transducer (190)' zijn, ofwel 'Sensor (170)'. Of de NMEA 2000-apparaatklasse moet 'Sensors (75)' zijn, in combinatie met functie 'Vloeistofniveau (150)'.

Een enkele functie die meerdere vloeistofniveaus rapporteert, wordt momenteel niet ondersteund.

Voor sommige tankzenders is het ook mogelijk om de capaciteit en het vloeistoftype van het GX-apparaat te configureren - zoals bijvoorbeeld de Maretron TLA100. Deze functie kan zenders van andere fabrikanten wellicht ondersteunen - het is het proberen waard.

Gebruik een [VE.Can-naar-NMEA 2000-kabel](#) om een NMEA 2000-netwerk aan te sluiten op de VE.Can-poort van de Cerbo GX.

Als alternatief kunt u, in plaats van een VE.Can-naar NMEA 2000, een 3802-kabel van Oceanic Systems gebruiken: <https://osukl.com/ve-can-adaptor/>. Het verschil is dat het zich goed leent voor het aansluiten van een enkel NMEA 2000-apparaat op een VE.Can-netwerk. Het is ook in staat om een NMEA 2000-netwerk met lagere spanning rechtstreeks via een 48V-Victron-systeem van stroom te voorzien.

Geteste NMEA 2000-tankzenders:

- Maretron TLA100
- Navico Fluid Level Sensor Fuel-0 PK, partno. 000-11518-001. Houd er rekening mee dat deze zender een NMEA 2000-netwerk met 12 V nodig heeft; het gaat kapot wanneer het is aangesloten op een NMEA 2000-netwerk met 24 V. En merk op dat u een Navico-scherm nodig heeft om de capaciteit, het vloeistoftype en andere parameters van de sensor te configureren.

Waarschijnlijk werken anderen ook. Weet u van een ander scherm dat ook werkt, bewerk dan deze pagina -of- neem contact met ons op via [Gemeenschap](#) -> [Wijzigingen](#).

## 2.10. Aansluiten van IMT-zonnestraling, temperatuur- en windsnelheidsensoren

### Compatibiliteit

Ingenieurbüro Mencke & Tegtmeier GmbH (IMT biedt een reeks modellen van digitale silicium stralingssensoren in de [SI-RS485-serie](#) die allemaal compatibel zijn met een Victron GX-apparaat.

De optionele/extra [externe moduletemperatuur](#)-, [omgevingstemperatuur](#)- en [windsnelheid](#) sensoren worden ook ondersteund.

Optionele/extra externe sensoren zijn ofwel aangesloten op de zonnestralingssensor met vooraf geïnstalleerde stekkers of voorbekabeld aan de zonnestralingssensor (alleen externe module en omgevingstemperatuur. Wanneer externe sensoren via een geschikte zonnestralingssensor worden aangesloten, worden alle meetgegevens met de enkele interfacekabel naar het Victron GX-apparaat verzonden.

Elk model zonnestralingssensor in de SI-RS485-serie heeft een andere capaciteit met betrekking tot de externe sensoren (of wordt geleverd met een externe voorbekabelde sensor, dus overweeg de eventuele toekomstige wensen/vereisten vóór de eerste aankoop zorgvuldig.

Het is ook mogelijk om een onafhankelijke [IMT Tm-RS485-MB-moduletemperatuursensor](#) (zichtbaar als 'celtemperatuur') of [IMT Ta-ext-RS485-MB omgevingstemperatuursensor](#) (zichtbaar als 'externe temperatuur') rechtstreeks aan te sluiten op het Victron GX-apparaat, zonder een zonnestralingssensor of ter aanvulling ervan.

### Bediening

De zonnestralingssensoren van de IMT SI-RS485-serie werken met behulp van een elektrische interface van het type RS485 en een Modbus RTU-communicatieprotocol.

De vereiste interfacesoftware is vooraf geïnstalleerd in het Venus OS, maar het Victron GX-apparaat moet op recente firmware draaien - FW v2.40 is de minimale vereiste.


De fysieke verbinding met het Victron GX-apparaat vindt plaats via een USB-poort en vereist een Victron RS485-naar-USB-interfacekabel.

Ook is een geschikte externe DC-stroombron (12 tot 28 VDC vereist - de sensor wordt NIET gevoed via USB).

### Draadverbindingen

Het schema in de onderstaande installatiegids geeft de bedradingsconfiguratie weer van een typische installatie.

### IMT Si-RS485TC Series Solar Irradiance Sensor - Victron Installation Guide



Rev 6 - 09/2020

## Draadverbindingen

Si-Sensor	Victron RS485-naar-USB-interface	Signaal
Bruin	Oranje	RS485 Data A +
Oranje	Geel	RS485 Data B -
Rood	-	Voeding Positief - 12 tot 28 VDC
Zwart	-	Voeding Neg/Aarde - 0 VDC
Zwart (dik)	-	Aarding/Draadbescherming/PE
-	Rood	Voeding Positief - 5 VDC (niet gebruikt)
-	Zwart	Stroom Neg/Aarde - 0 VDC (niet gebruikt)
	Bruin	Afsluiting 1 - 120 R (niet gebruikt)
	Groen	Afsluiting 2 - 120 R (niet gebruikt)

## Installatie-instructies

De maximale DC-voedingsspanning toegestaan voor het bereik van een zonnestralingssensor van de IMT SI-RS485-serie is 28,0 VDC - dienovereenkomstig moet voor 24 V- en 48 V-accubanken/-systemen een geschikte [Victron DC-DC-omvormer \(24/12, 24/24, 48/12 of 48/24\)](#) of AC-DC-adapter worden gebruikt in de installatie.

Voor 12V-accubanken/-systemen kan het bereik van de IMT SI-RS485-serie zonnestralingssensor rechtstreeks door de accubank worden voorzien en zal het blijven werken tot een minimum spanning van 10,5 V (gemeten bij de sensor, waarbij rekening wordt gehouden met een spanningsval in de kabel).

Raadpleeg de '[bekopte gids](#)' van de [MT SI-RS485-serie zonnestralingssensor](#) en de [Victron RS485-naar-USB-interfa-cekabel 'Datasheet'](#) voor gedetailleerde aantekeningen met betrekking tot de bedrading/installatie en specificaties.

Om signaalintegriteit en robuuste werking te waarborgen, dient u er in het bijzonder voor te zorgen dat:

- De verlengingskabels voldoen aan de minimale specificaties voor dwarsdoorsnede zoals aangegeven in de gerelateerde tabel -afhankelijk van de DC-voedingsspanning en kabellengte
- De verlengingskabels dienen een geschikte afscherming en getwiste aders te hebben
- De originele kabel die op de Victron RS485-naar-USB-interface is aangesloten, wordt gereduceerd tot een maximale lengte van 20 cm in installaties waar de totale kabellengte meer dan 10 m is of waarbij er installatie/locatie specifieke storingsproblemen zijn - in dit geval moet er een geschikte bekabeling van hoge kwaliteit worden gebruikt voor de gehele kabellengte in plaats van alleen voor de verlenging
- De bekabeling dient afzonderlijk of uit de buurt van de hoofdkabel voor DC- of AC-stroom te worden geïnstalleerd
- Alle bedrading moet correct worden afgesloten (inclusief ongebruikte draden) en goed geïsoleerd tegen weer/water
- De behuizing van de sensor dient niet geopend of aangepast te worden tijdens de installatie - omdat de integriteit van de af-dichting dan wordt aangetast (en garantie niet meer geldig is)

De zonnestralingssensor van het type IMT SI-RS485TC bevat een interne galvanische isolatie (tot 1000 V) tussen de spanningsvoeding en de RS485 Modbus-circuits. Daarom is de niet-geïsoleerde Victron RS485-naar-USB-interface geschikt voor de meeste installaties.

Als echter een geïsoleerde RS485-naar-USB-interface de voorkeur heeft, is het enige compatibele apparaat de [Hjelmstedt Electronics USB485-STIXL](#) (elk ander type zal niet worden herkend door het GX-apparaat).

## Meerdere sensoren

Het is mogelijk om meerdere zonnestralingssensoren van het type IMT SI-RS485 aan te sluiten op een gemeenschappelijk Victron GX-apparaat. Voor elke afzonderlijke eenheid is echter wel een speciale Victron RS485-naar-USB-interface vereist.

Het is niet mogelijk om meerdere eenheden te combineren op één interface (omdat dit niet wordt ondersteund door de gerelateerde Venus OS-software).

## Configuratie

Normaal gesproken is een speciale/aanvullende configuratie niet nodig— de standaard 'fabrieksconfiguratie' is compatibel voor communicatie met een Victron GX-apparaat.

Echter, in gevallen waarbij een zonnestralingssensor van de IMT SI-RS485-serie eerder in een ander systeem is gebruikt en/of de instellingen om welke reden dan ook zijn gewijzigd, is het noodzakelijk om de standaard configuratie te herstellen voor verder gebruik.

Om de configuratie te controleren, downloadt u de '[Si-MODBUS Configuration Software Tool](#)' van IMT. Volg de instructies in de '[Documentatie van de Si Modbus-configurator](#)' van IMT en controleer/update de volgende instellingen:

- Adres MODBUS: 1
- Baudrate: 9600
- Gegevensformaat: 8N1 (10 bit)

Voor verdere ondersteuning met betrekking tot de configuratie van stralingssensoren van de IMT SI-RS485-serie kunt u rechtstreeks contact opnemen met IMT Solar.

#### Gebruikersinterface - GX-apparaat



Na aansluiting op het Victron GX-apparaat en het inschakelen zal de zonnestralingssensor van de IMT SI-RS485-serie binnen enkele minuten automatisch worden gedetecteerd en verschijnen in het menu 'Apparatenlijst'.

Device List		11:59
BMV-712 Smart	94%	27.01V 6.3A >
IMT Si-RS485 Series Solar Irradiance Sensor		>
SmartSolar Charger MPPT 250/100 rev2	296W	>
MultiPlus 24/3000/70-16	Inverting	>
Notifications		>
Settings		>
Pages		Menu

In het menu 'Zonnestralingssensor van de IMT SI-RS485-serie' worden alle beschikbare parameters automatisch weergegeven (afhankelijk van de aangesloten sensoren) en in realtime bijgewerkt.

IMT Si-RS485 Series Solar Irradiance Sensor 12:06	
Irradiance	1090.1W/m <sup>2</sup>
Cell temperature	40.5°C
External temperature	24.5°C
Wind speed	2.9m/s
Settings	>
Pages	
Menu	


In het submenu 'Instelling' is het mogelijk om alle optionele en extra externe sensoren die zijn aangesloten op de zonnestralingssensor van de IMT SI-RS485-serie handmatig in en uit te schakelen.




### 2.10.1. Gegevensvisualisatie - VRM

Om geregistreerde historische gegevens op het VRM-portaal te bekijken, opent u het uitklapmenu 'Meteorologische sensor' en selecteert u de widget 'Meteorologische sensor'.





De gegevens van alle beschikbare sensorsoorten worden automatisch weergegeven in de afbeelding. Individuele sensoren/parameters kunnen ook worden in-/uitgeschakeld door op de naam/legenda van de sensor te klikken.



## 2.11. Temperatuursensoren aansluiten

Bekijk het [Overzicht van aansluitingen \[5\]](#) voor het aantal temperatuursensoren en de locaties.

Ze kunnen worden gebruikt om verschillende soorten temperatuurinput te meten en te monitoren.

Temperatuurzenders zijn niet inbegrepen. De vereiste sensor is de [ASS000001000 - Temperatuursensor QUA/PMP/Venus GX](#).

(Houd er rekening mee dat deze verschilt van het BMV-temperatuuraccessoire.)

## 2.12. Tankniveausensoren aansluiten

Zie het [Overzicht voor aansluitingen \[5\]](#) voor de locatie en het aantal ingangen voor tankniveausensoren.

De tankniveauingangen zijn resistief en moeten worden aangesloten op een resistieve tankzender. Victron levert geen tankzen-ders.

De tankniveaupoorten kunnen elk worden geconfigureerd om te werken met Europese (0 - 180 Ohm); of Amerikaanse tankzen-ders (240 - 30 Ohm).

## 3. Internetconnectiviteit

Sluit de Cerbo GX aan op het internet om gebruik te maken van alle voordelen van het [VRM-portaal](#). De Cerbo GX verzendt gegevens van alle aangesloten producten naar de VRM-portaal - van waaruit u het energieverbruik kunt monitoren, de huidige status van verbonden producten kunt bekijken, [e-mailmeldingen](#) kunt configureren en gegevens kunt downloaden in CSV- en Excel-formaten.

Download de [iOS of Android VRM-app](#) om deze gegevens vanaf uw smartphone of tablet te monitoren.

Naast monitoring op afstand, stelt een actieve internetverbinding de Cerbo GX in staat om regelmatig te controleren op nieuwe firmwareversies - die automatisch worden gedownload en geïnstalleerd.

Er zijn verschillende manieren om een Cerbo GX te verbinden met het internet:


- Sluit een netwerkkabel aan tussen een router en de Ethernet LAN-poort van de Cerbo GX
- Draadloos verbinding maken met de router via WiFi
- Via het mobiele netwerk, met behulp van de [GX-GSM - een mobiele USB-modem](#) of een 3G- of 4G-router.
- USB-Tethering op een mobiele telefoon

In deze video wordt uitgelegd hoe u via LAN, WiFi en een GX-GSM een verbinding tot stand kunt brengen:

<https://www.youtube.com/embed/645QrB7bmVY>

### 3.1. Ethernet LAN-poort

Wanneer u een ethernetkabel aansluit tussen een router en de Cerbo GX, zal de Instellingen -> ethernet-pagina van uw Cerbo GX de verbinding bevestigen.



### 3.2. WiFi

Het Cerbo GX komt met ingebouwde WiFi. Het is ook mogelijk om een ondersteunde externe USB-WiFi-dongle aan te sluiten (bijvoorbeeld om het draadloze bereik buiten een kast te vergroten).

Met behulp van WiFi is het mogelijk om verbinding te maken met WEP-, WPA- en WPA2-beveiligde netwerken. Er zijn vier ondersteunde USB-WiFi-dongles. Twee daarvan zijn ook uit voorraad leverbaar bij Victron Energy:

- Partno. BPP900100200 - Cerbo GX-WiFi-module, eenvoudig (nano-USB), klein, goedkoop.
- Partno. BPP900200300 - [Asus USB-N14](#), iets hogere kosten en ook betere ontvangst dan de nano-USB. Ondersteund vanaf softwareversie 2.23.

WiFi-modules die niet langer beschikbaar zijn, maar nog steeds worden ondersteund:

- Partno. BPP900200100 - [Startech USB300WN2X2D](#)


- Partno. BPP900100100 - [Zyxel NWD2105](#)
- Partno. BPP900200200 - [Gembird WNP-UA-002](#), iets hogere kosten en ook betere ontvangst.

Hoewel andere WiFi-dongles wellicht werken, zijn ze niet getest en we bieden geen ondersteuning voor andere dongles.

Het WiFi-menu toont de beschikbare netwerken. Wanneer een netwerk is geselecteerd, is het mogelijk om het wachtwoord in te vullen (als het wachtwoord nog niet bekend is) om verbinding te maken met het netwerk. Het instellen via WPS (WiFi Protected Setup) wordt niet ondersteund.

Wanneer de Cerbo GX meerdere WiFi-netwerken vindt waarvan het wachtwoord bekend is, wordt automatisch het sterkste netwerk geselecteerd. Wanneer het signaal van het aangesloten netwerk te zwak wordt, schakelt het automatisch over naar een sterker netwerk - als het het wachtwoord van dat netwerk kent.

WiFi is inherent minder betrouwbaar als verbinding dan een vaste ethernetkabelverbinding. Een verbinding met een ethernetkabel heeft waar mogelijk de voorkeur. In het geval van WiFi moet de signaalsterkte altijd ten minste 50% zijn.



### 3.3. GX-GSM

Zie de [GX GSM-handleiding](#).

### 3.4. Mobiel netwerk met behulp van een 3G- of 4G-router

Gebruik een mobiele router om de Cerbo GX aan te sluiten op een mobiel netwerk, zoals een 3G- of 4G-netwerk. Verbind de Cerbo GX met die router met een LAN-kabel of het WiFi-netwerk van de router.

Zorg ervoor dat u een router gebruikt die is ontworpen voor onbeheerde instellingen. Gebruik geen goedkope consumentenrouters die bedoeld zijn voor zakenreizen of vakantie. Een duurdere professionele router betaald zichzelf al snel terug en u hoeft geen ritten te verspillen om een gewoon reset uit te voeren. Voorbeelden van dergelijke professionele routers zijn de [H685 4G LTE van Proroute](#), evenals de [Industrial 4G router-variantie van Pepwave](#).

Meer informatie in [deze blogpost](#).

Houd er rekening mee dat de Cerbo GX geen USB-3G/4G-dongles ondersteunt, anders dan de GX-GSM van Victron.

### 3.5. USB-Tethering op een mobiele telefoon

Dit is een handige functie als het werkt - maar vertrouw er niet teveel op omdat het niet erg betrouwbaar is. Raadpleeg het internet voor instructies over tethering voor uw telefoon en het specifieke besturingssysteem. We hebben gehoord dat het werkt voor de:

- Samsung Galaxy S4

... maar niet voor de:

- iPhone 5s met iOS 8.1.1

### 3.6. IP-configuratie

Op bijna geen enkele installatie hoeft de IP-adresconfiguratie handmatig ingevoerd te worden omdat de meeste systemen automatische IP-configuratie (DHCP) ondersteunen - en dat is ook de standaardinstelling van de Cerbo GX. Als u het adres handmatig moet configureren, selecteert u de volgende sjabloon:

The screenshot shows the 'Ethernet' settings page on an iPhone. At the top, there is a back arrow, the title 'Ethernet', and a location icon with the time '16:49'. Below this, the 'MAC address' is displayed as '84:7E:40:66:0E:6F'. The 'IP configuration' is set to 'Manual'. The 'IP address' field is highlighted in blue and contains '092.168.002.002'. Below the IP address field are three circular icons: 'Select position', 'Select character', and 'Apply changes'. The 'Netmask' is displayed as '255.255.255.000'. At the bottom, there are three navigation icons: a close button (X), an up arrow, and a checkmark.

De volledige informatie over de IP-vereisten, evenals de te gebruiken poortnummers vindt u in de [VRM FAQ - poorten en verbindingen gebruikt door de Cerbo GX](#).

### 3.7. Zowel Ethernet als WiFi verbinden (omschakeling)

Het is mogelijk om de Cerbo GX te verbinden met zowel Ethernet als WiFi. In dit geval zal de Cerbo GX proberen te bepalen welke interface een actieve internetverbinding biedt en vervolgens die interface gebruiken. Wanneer beide een actieve internetverbinding hebben, wordt de Ethernet-verbinding gebruikt. De Cerbo GX zal automatisch opnieuw controleren op actieve internetverbindingen wanneer er iets verandert op de interfaces.

### 3.8. Internetverkeer minimaliseren

In situaties waar internetverkeer duur is, bijvoorbeeld een satellietuplink of met kosten voor roaming GSM/mobiel, kunt u het internetverkeer minimaliseren. De te nemen stappen zijn:

- Automatisch bijwerken uitschakelen
- Externe ondersteuning niet inschakelen
- Verminder het loginterval tot een zeer lage frequentie. Houd er rekening mee dat statuswijzigingen (opladen → omvormen, of bulk→druppelladen) en ook alarmen ervoor zorgen dat extra berichten worden verzonden

De beste manier om erachter te komen hoeveel datatoelage u nodig heeft, is om het systeem een paar dagen te laten draaien en de internet RX- en TX-tellers in uw 3G- of 4G-router te monitoren. Of beter nog, sommige mobiele bedrijven zullen de gebruikte gegevens via een website rapporteren.

De hoeveelheid gebruikte gegevens is ook afhankelijk van het systeem:

Hoe meer producten er zijn aangesloten op de Cerbo GX hoe meer data er gegenereerd zal worden.

- Een statuswijziging (bijvoorbeeld van omvormer naar acculader) zal een datatransmissie veroorzaken, dus een systeem met zeer frequente statusveranderingen zal mogelijk meer gegevens genereren. Dit geldt met name in bepaalde Hub-1 en Hub-2 systemen.

Wij raden u aan om uw dataplan zo in te stellen dat kostbare 'overtollige' kosten worden vermeden. Zorg ervoor dat u een limiet op uw dataverbruik hebt vastgesteld; of gebruik een prepaid-plan.

Een van onze klanten - belast met de wereldwijde kosten van twintig cent tot enkele euro's per mb - heeft een slimme oplossing bedacht: Met behulp van een VPN wijzigde hij het IP om ALLE verkeer van en naar het GX-apparaat via zijn VPN te routeren. Met behulp van een firewall op de VPN-server kan hij het verkeer controleren op basis van tijd, verbindingstype, plaats en be-

stemming. Hoewel dit buiten het bereik van deze handleiding valt, werkt het, en - met de hulp van een Linux- en netwerkexpert - kan het ook voor u werken.

### **3.9. Meer informatie over het opzetten van een internetverbinding en VRM**

- [Een VRM-account instellen](#)
- [Alarmmeldingen en monitoring van de VRM-portaal](#)
- [VRM-portaal - Veelgestelde vragen](#)

## 4. Toegang krijgen tot het GX-apparaat

Het is mogelijk om toegang te krijgen tot het GX-apparaat met behulp van een smartphone, tablet of computer.

Deze toegang wordt Remote Console (extern bedieningspaneel) genoemd. In het geval van GX-apparaten met een display kan deze functie voor een extern bedieningspaneel standaard uitgeschakeld zijn en moet dan apart worden ingeschakeld. Bij GX-apparaten zonder beeldscherm is het externe bedieningspaneel standaard ingeschakeld.


Er zijn verschillende manieren om toegang te krijgen:

- VictronConnect gebruiken via Bluetooth
- Toegang via het ingebouwde WiFi-toegangspunt
- Via het lokale LAN/WiFi-netwerk
- Via de online VRM-portaal, waar internet voor is vereist

### 4.1. VictronConnect gebruiken via Bluetooth

Als u voor de eerste keer aan de slag gaat met VictronConnect, raden we u aan te beginnen met de [VictronConnect handleiding](#).

Laad de [nieuwste versie van de VictronConnect-app](#) op uw [Bluetooth-compatibele apparaat](#) (telefoon of laptop) en zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld.



Zorg ervoor dat de Cerbo GX aan staat en dat de Bluetooth-LED knippert.


Open de VictronConnect-app binnen 10 meter van de Cerbo GX en wacht tot apparaten in de buurt elkaar detecteren.

Eenmaal gedetecteerd, klik of tik op de Cerbo GX.

Bij de eerste verbinding wordt u gevraagd om een Bluetooth PIN-code in te voeren - de standaard PIN is 000000


U wordt dan gevraagd om deze onveilige standaard pincode te veranderen in een veiligere unieke code. Stel uw unieke code in en bewaar deze op een veilige plaats voor wachtwoorden voor het geval u het vergeet.





Vanaf het scherm van het hoofdapparaat is het mogelijk om de netwerkinstellingen te wijzigen, het systeem op VRM te bekijken of de Remote Console te openen.

Netwerkinstellingen voor de Cerbo GX worden ingesteld via het tandwiel-menu.



## 4.2. Toegang via het ingebouwde WiFi-toegangspunt

Deze methode vereist dat de VictronConnect-app op uw smartphone, tablet of laptop wordt geïnstalleerd.

Stappen om automatisch verbinding te maken via de QR-code:

1. Zoek de sticker met de QR-code aan de zijkant van de Cerbo GX
2. Scan de QR-code met behulp van de camerafunctie van uw telefoon of een app voor het scannen van QR-codes.
3. Als het wordt ondersteund door uw telefoon, wordt u gevraagd om verbinding te maken met het WiFi-toegangspunt.
4. Open VictronConnect zodra deze is aangesloten
5. Selecteer het GX-apparaat in de lijst
6. De Remote Console (extern bedieningspaneel) openen

Stappen om handmatig verbinding te maken:

1. Sta zo dicht mogelijk bij de Cerbo GX, niet verder dan een paar meter.
2. Ga naar de WiFi-instellingen op uw telefoon /tablet /laptop.
3. Na het zoeken, zal de Cerbo GX in de lijst verschijnen als de Venus-HQ1940DEFR4-3b6. In het geval van HQ... het serienummer is afgedrukt op de zijkant van de doos.
4. Maak verbinding met WiFi met behulp van het WiFi-wachtwoord' dat u op de zijkant van de doos vindt ...en ook op een kaart in de plastic zak. Bewaar het op een veilige plaats.
5. Open VictronConnect, het zal automatisch het WiFi-netwerk scannen.
6. Eenmaal gevonden, selecteert u het GX-apparaat in de lijst.
7. Open de Remote Console (extern bedieningspaneel).

Opmerkingen:

- Als u VictronConnect niet kunt gebruiken, kunt u een webbrowser gebruiken en navigeren naar het IP-adres <http://172.24.24.1> of <http://venus.local>.
- Voor extra veiligheid is het mogelijk om het WiFi-toegangspunt uit te schakelen. Zie Instellingen → WiFi → Toegangspunt aanmaken. Zie het hoofdstuk hieronder met uitleg over de Drukknop voor het herstellen van de toegang in het geval dat ooit nodig is.

### Instructievideo

Een stap-voor-stap-instructievideo over hoe u verbinding kunt maken met een GX-apparaat met behulp van de [VictronConnect-app](#).

<https://www.youtube.com/embed/aKJMXxRikG0>

### Gedetailleerde instructievideo

Deze tweede video is gemaakt voordat VictronConnect de functie kreeg om een apparaat met een netwerk te vinden. Alle uitleg in de video over IP-adressering kan worden genegeerd. Gebruik VictronConnect zoals in bovenstaande video.

[https://www.youtube.com/embed/ptYV\\_JEcaMU](https://www.youtube.com/embed/ptYV_JEcaMU)

### 4.3. Toegang tot Remote Console via het lokale LAN/WiFi-netwerk

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u verbinding kunt maken met Remote Console wanneer de Cerbo GX is verbonden met het lokale computernetwerk, met een Ethernet-kabel, of wanneer deze is geconfigureerd om verbinding te maken met een lokaal Wi-Fi-netwerk.

Voor deze methode is geen internetverbinding vereist. Een lokaal computernetwerk is voldoende.

Nadat u verbinding hebt gemaakt, maakt u verbinding met het GX-apparaat door de [VictronConnect App](#) uit te voeren op een telefoon, tablet of laptop. Merk op dat deze moet worden aangesloten op hetzelfde computernetwerk als de Cerbo GX.

Deze video laat zien hoe het wordt gedaan


<https://www.youtube.com/embed/aKJMXxRIkG0>

#### 4.3.1. Alternatieve methoden om het IP-adres voor Remote Console te vinden

In het geval VictronConnect niet kan worden gebruikt, hier zijn een paar andere methoden om de Cerbo GX, dwz. het IP-adres te vinden.


##### Link lokaal adres - Venus.local

Wanneer de instelling Remote Console op LAN is ingeschakeld. Een directe verbinding (via netwerkkabel zonder router of DHCP-server) is mogelijk. U kunt toegang krijgen tot het GX-apparaat door `venus.local` of `http://venus.local` in een webbrowser te typen, of in VictronConnect wanneer u verbonden bent met hetzelfde netwerk. U moet deze functie alleen inschakelen op vertrouwde netwerken of directe verbindingen. Zorg ervoor dat u de wachtwoordcontrole hebt uitgeschakeld of stel eerst een wachtwoord in.



##### IP-adres op VRM


Op het VRM-portaal vindt u het IP-adres op de pagina Apparaatlijst van de installatie. Houd er rekening mee dat dit vereist dat het Cerbo GX verbonden is met het internet.




### Netwerk (op Microsoft Windows)

In een lokaal netwerk, bijvoorbeeld thuis, kunt u ook de Cerbo GX in het Windows 'Netwerk'-overzicht vinden:

Door op het pictogram te dubbelklikken zal Remote Console op LAN openen.



Open het venster "Eigenschappen" om het IP-adres te zien.



Dit maakt gebruik van Universal plug-and-play broadcast-technologie.

#### 4.4. Toegang via VRM

Deze methode vereist een werkende internetverbinding, zowel op uw telefoon/tablet/laptop als voor de Cerbo GX. Voor een nieuwe installatie betekent dit dat deze moet worden aangesloten via een Ethernet-kabel.

Stap-voor-stapinstructies:

Verbind de Cerbo GX eerst met het internet door het aan te sluiten op een werkend ethernet-netwerk dat een DHCP-server heeft, zoals de meeste netwerken dat hebben, en dat is verbonden met het internet. De Cerbo GX zal onmiddellijk verbinding maken met de VRM.

Ga nu naar de VRM-portaal <https://vrm.victronenergy.com/> en volg de instructies om het apparaat toe te voegen. Meer informatie hierover vindt u in de [VRM-handleiding](#).

Klik op de link „Remote Console” als deze eenmaal zichtbaar is op de VRM, om het venster te openen. Dat ziet eruit zoals in het screenshot hieronder.

Meer informatie over de „Remote Console” op de VRM vindt u in het hoofdstuk [Cerbo GX Handleiding](#), [VRM-Remote Console](#).

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://vrm.victronenergy.com/installation/1495/dashboard>. The page features a dark sidebar with the Victron Energy logo and a search bar containing 'thuis'. The sidebar menu includes: BACK, Dashboard, Advanced, Device list, Settings, Remote Console, Notes, Photos, and Share. The main content area displays a 'Device List' table with the following data:

Device List				12:44
BMV-702	90%	52.42V	16.2A >	
BlueSolar Charger MPPT 150/70	0W >			
Fronius Galvo 3.1-1	1757W >			
Grid meter	14W >			
MultiPlus 48/5000/70-50	Bulk >			
Notifications	>			

Below the table are 'Pages' and 'Menu' options. To the right is a blue 'Remote Console' panel with 'esc' and '←' buttons, a directional pad, and the text 'Matthijs Thuis Remote Console'. A bar chart is partially visible at the bottom of the page.

## 5. Configuratie

### 5.1. Menustructuur en configureerbare parameters

Na het voltooiën van de installatie en het instellen van de internetverbinding (indien nodig), loopt u van boven naar onderen door het menu om de Cerbo GX te configureren:

Item	Standaard	Omschrijving
<b>Algemeen</b>		
Toegangs niveau	Gebruiker en installateur	Stel dit in op 'Gebruiker' om onbedoelde en ongewenste wijzigingen in de configuratie te voorkomen. Het installeerprogramma heeft extra bevoegdheden en als de standaardinstelling is gewijzigd, is een wachtwoord vereist. Het wachtwoord is verkrijgbaar bij uw leverancier.
Remote Support	Nee	Nee / Ja - Schakel dit in om Victron-engineers toegang te geven tot uw systeem voor het geval er zich een probleem voordoet.
Opnieuw opstarten?		Start het GX-apparaat opnieuw op.
Hoorbaar alarm	Ja	Wanneer er een alarm op de Cerbo GX of een aangesloten product staat, zal de Cerbo GX afgaan - tenzij deze instelling is ingesteld is op 'Uit'.
Demomodus	Uitgeschakeld	Demonstreert product- en installatiefuncties aan een klant of op een tentoonstelling. Deze simulatiemodus zal een beter begrip mogelijk maken zonder de instellingen te wijzigen. Merk op dat dit gesimuleerde apparaten toevoegt aan een VRM-installatie. Er zijn demo's beschikbaar voor ESS, Boot en Camper.
<b>Firmware</b>		
Firmware-versie	x.xx	Geef de op dit moment geïnstalleerde firmwareversie weer
Online updates: Automatisch bijwerken	Alleen controleren	Als dit ingeschakeld is, zal het GX-apparaat bij de server controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is. Het is mogelijk om in te stellen om uit te schakelen of automatisch te updaten
Online updates: Updaten naar	Nieuwste release	Gebruik de standaardinstellingen, tenzij u wilt deelnemen aan testversies. Systemen voor eindgebruiker moeten worden ingesteld op 'Laatst uitgegeven versie'.
Firmware installeren vanaf SD/USB		Gebruik dit menu om een nieuwe versie te installeren vanaf een microSD-kaart of USB-stick. Steek de kaart of stick die het nieuwe firmware.swu bestand bevat in het contact.
Opgeslagen back-up firmware		Met deze functie kunt u teruggaan naar de eerder geïnstalleerde firmwareversie.
<b>Datum &amp; tijd</b>		
Datum/tijd UTC	Automatisch van het internet	-
Datum/tijd lokaal	Automatisch van het internet	Wanneer u verbinding maakt met het internet, wordt de tijd automatisch gesynchroniseerd, ongeacht deze instelling. Schakel deze instelling in om handmatig de tijd in te voeren in het geval er geen internetverbinding aanwezig is.
Tijdzone wijzigen	Selecteer de juiste lokale tijdzone.	
<b>Externe Bedieningsconsole - <a href="#">Volledige functiebeschrijving lezen [21]</a></b>		
Wachtwoordcontrole uitschakelen	Wachtwoordverificatie is niet vereist voor toegang tot Remote Console.	
Wachtwoordcontrole inschakelen	Kies wachtwoord om toegang tot Remote Console toe te staan.	
Inschakelen op de VRM	Nee	Nee / Ja - Inschakelen op een VRM maakt verbinding met de Cerbo GX mogelijk vanaf elke locatie via het VRM-portaal. <a href="#">Problemen van het externe bedieningspaneel via de VRM oplossen</a>
Extern VRM-bedieningspaneel - Status	-	Toont de verbindingstatus van de functie van het externe VRM-bedieningspaneel, bijvoorbeeld Online, Offline, Uitgeschakeld.
Inschakelen via LAN	Nee	Nee / Ja - Inschakelen zal een directe verbinding met de Cerbo GX mogelijk maken door het IP-adres of venus.local in een webbrowser te typen, of in VictronConnect wanneer verbonden met hetzelfde netwerk. Deze functie alleen inschakelen op vertrouwde netwerken. Wachtwoordcontrole uitschakelen of eerst het wachtwoord instellen
<b>Systeem instellen</b>		
Systeemnaam	Automatisch	Selecteer de systeemnaam - voorinstellingen of door de gebruiker gedefinieerd
AC-ingang 1	Generator	Selecteer Generator-, Net- of Walstroom. Houd er rekening mee dat aanvullende configuratie is vereist voor de volledige configuratie van deze opties.
AC-ingang 2	Lichtnet	Dezelfde keuzes als hierboven.
Monitor voor storing in het lichtnet	Uitgeschakeld	Controleert verlies van AC-ingang en activeert een alarm indien gedetecteerd. Alarm wordt uitgeschakeld wanneer de AC-ingang opnieuw wordt aangesloten.
Accumonitor	Automatisch	Selecteer de SOC-bron. Deze functie is handig wanneer er meer dan één BMV is. <a href="#">Meer informatie.</a>
Heeft DC-systeem	Nee	Schakel dit in voor boten, voertuigen en installaties met gelijkstroombelasting en acculaders - naast de Multi en MPPT-acculaders. Dit is niet van toepassing op de meeste installaties zonder netaansluiting; en elke discrepantie tussen de gelijkstroom gemeten door de Multi en door de BMV, zal worden toegeschreven aan een „DC-systeem“. Dit kan bijvoorbeeld een ingangsvermogen zijn via een dynamo of een uitgangsvermogen van bijvoorbeeld een pomp.  Een positieve waarde geeft het verbruik aan. Een negatieve waarde geeft het opladen aan, bijvoorbeeld door een dynamo.  Houd er rekening mee dat de getoonde waarde altijd een inschatting zal zijn, en wordt beïnvloed door de variatie in de bemonsteringsfrequentie tussen elementen van het systeem.
Configuratie van nautische MFD-apps	Niet ingesteld	Stel in welke accu u wilt weergeven op de MFD en met welke naam.



Item	Standaard	Omschrijving
<b>DVCC</b> - Lees volledige functiebeschrijving [43]		
DVCC	Nee	Als u de DVCC inschakelt, verandert een GX-apparaat van een passieve in een actieve monitor. De standaardinstelling is Nee, tenzij een compatibele BMS-Can-beheerde accu is aangesloten. In dat geval wordt de configuratie ingesteld en vergrendeld volgens de specificaties van de fabrikant.
Stroomlading beperken	Nee	Nee / Ja - Door de gebruiker configureerbare systeem brede maximale laadstroom instelling in Ampère.
SVS - Gedeelde spanningsdetectie	Nee	Nee / Ja - Het GX-apparaat selecteert automatisch de beste beschikbare spanningsmeting en deelt deze met andere aangesloten apparaten.
STS - Gedeelde temperatuurdetectie	Nee	Nee / Ja - Het GX-apparaat stuurt de gemeten accutemperatuur naar het omvormer-/acculaderstelsel en alle aangesloten zonnepanelen.
Temperatuursensor	Automatisch	Selecteer de temperatuursensor die u wilt gebruiken voor de meting van de gedeelde temperatuursensor.
SCS - Gedeelde stroomdetectie	Nee	Hiermee stuurt u de accustroom, gemeten door een accumonitor die is aangesloten op het GX-apparaat naar alle aangesloten zonnepanelen.
SCS-status		Beschrijft of het SCS is ingeschakeld of waarom het is uitgeschakeld
<b>Weergave &amp; taal</b>		
Adaptieve helderheid	Ja	Gebruik de omgevingslichtsensor om de helderheid van het scherm aan te passen
Helderheid	Configureer de helderheid tussen 0 en 100%	
Tijd scherm uitschakelen	Stel tijd scherm uitschakelen in tussen 10 s/30 s - 1 m/10 m/30 m - of nooit	
Mobiel overzicht weergeven	Nee	Schakel dit in om de mobiele overzichtspagina weer te geven die is ontworpen voor toepassingen op zee en op afstand. Dit overzicht geeft directe toegang tot de AC-stroomlimiet, evenals de <i>aan/uit/alleen laden</i> -instellingen en pompbediening. Toont ook tot vier tankniveaus.
Taal	Engels	U kunt kiezen uit het Engels, Nederlands, Chinees, Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Zweeds, Turks en Arabisch.
<b>VRM online portaal</b> - Lees volledige functiebeschrijving [48]		
Logboeken ingeschakeld	Ingeschakeld	-
VRM-portaal-ID	-	Gebruik deze waarde bij het registreren van het GX-apparaat op het VRM-portaal
Loginterval	15 minuten	Stel het in tussen 1 minuut en 1 dag. Kies langere intervallen op systemen met een onbetrouwbare verbinding. Houd er rekening mee dat deze instelling geen invloed heeft op de rapportage van problemen en statuswijzigingen (bulk → absorptie) naar de VRM-portaal. Deze gebeurtenissen stellen een onmiddellijke overdracht van alle parameters in werking.
Gebruik beveiligde verbinding (HTTPS)	Ja	Hiermee wordt de communicatie tussen het GX-apparaat en de VRM-server versleuteld.
Laatste verbinding	-	Tijdsduur sinds de laatste keer dat er contact is gemaakt met de VRM-server.
Fout bij verbinding	-	Wordt weergegeven als er een fout is opgetreden in de VRM-communicatie. <a href="#">Kijk hier voor meer informatie over het oplossen van problemen met de VRM.</a> [49]
VRM-tweerichtingscommunicatie	Nee	Schakel de <a href="#">configuratie via externe bediening</a> en <a href="#">firmware-updates</a> in.
Start apparaat opnieuw op wanneer er geen contact is	Nee	Het GX-apparaat zal zichzelf opnieuw instellen om te proberen een potentieel netwerkprobleem op te lossen als de internetverbinding wordt onderbroken gedurende de ingestelde vertragsperiode.
Vertragsperiode voor het resetten in het geval er geen contact is (uu:mm)	01:00	Hoe lang het apparaat offline moet zijn voordat het opnieuw wordt opgestart
Opslaglocatie	Interne opslag	Geeft aan of een extern opslagapparaat (bijv. USB-stick of microSD-kaart) is aangesloten of dat de interne opslag in gebruik is.
Vrije schijfruimte	-	
microSD/USB	-	Selecteer deze optie om een externe microSD- of USB-opslag veilig uit te werpen (als er een is aangesloten) voordat u deze fysiek verwijdert. Als u dit niet doet, kan het tot gegevensverlies leiden.
Opgeslagen bestanden	-	Hoeveel bestanden er lokaal worden opgeslagen als er geen internetverbinding beschikbaar is. Het GX-apparaat slaat zoveel mogelijk bestanden lokaal op en uploadt ze vervolgens wanneer internet weer beschikbaar is.
Laatste bestand	-	Als het internet of de VRM niet beschikbaar zijn, geeft dit het laatste bestand weer dat op het GX-apparaat is opgeslagen.
<b>ESS</b> - Een Energy Storage System (ESS) is een specifiek type stroomstelsel dat een metaansluiting integreert met een Victron-omvormer-/acculader, GX-apparaat en accusysteem. Lees de volledige functiebeschrijving.		
Modus	Geoptimaliseerd (met BatteryLife)	Geoptimaliseerd (met BatteryLife) en Geoptimaliseerd (zonder BatteryLife), Zorg ervoor dat ac-cu's opgeladen blijven, Externe controle.
Netstroommeter		Laat de standaardinstelling staan wanneer er geen externe Victron-netstroommeter is geïnstalleerd.
Omvormer AC-uitgang in gebruik	Ja	Als u dit instelt op 'Nee', verbergt u de grafiek van de AC-uitgang in het overzichtsvenster.
Multifasenregulering	-	Gebruik de instelling Fase-compensatie in systemen met een driedfasige verbinding met het elektriciteitsnet.
Minimale oplaadstatus (tenzij het lichtnet faalt)	10%	Configureerbare minimum van de oplaadstatus. De ESS voorziet belastingen van stroom vanuit het lichtnet zodra de oplaadstatus tot de geconfigureerde instelling is gedaald - behalve wanneer het elektriciteitsnet faalt en het systeem in de omvormermodus staat.
Actief limiet van de oplaadstatus	10%	Gebruik deze instelling om het huidige oplaadstatus van BatteryLife weer te geven.
BatteryLife-status	Zelfverbruik	Zelfverbruik, Ontlading uitgeschakeld, Langzaam opladen, Onderhouden, Heropladen
Laadvermogen beperken	Nee	Deze instelling beperkt de stroom van AC naar DC voor het opladen van de accu via de AC-invoer.

Item	Standaard	Omschrijving
Vermogen van de omvormer beperken	Nee	Beperk het vermogen dat wordt opgenomen door de Multi of het vermogen dat wordt omgevoerd van DC naar AC.
Instelpunt lichtnet	50W	Hiermee wordt het punt ingesteld waarop stroom uit het elektriciteitsnet wordt gehaald wanneer de installatie zich in de zelfverbruiksmodus bevindt.
Gepland opladen	Nee	Hiermee kunt u maximaal vijf geplande perioden instellen, gedurende welke het systeem stroom uit het lichtnet haalt om de accu op te laden.
<b>Energimeters</b> - <a href="#">Lees de volledige functiebeschrijving</a>		
Rol	Netstroommeter	Netstroommeter, PV-omvormer, Generator
Type fase	Eenfasig	
ID Modbus-eenheid	30	
<b>PV-omvormers</b> - <a href="#">Lees volledige functiebeschrijving</a>		
Omvormers:		Geeft de aangesloten AC PV-omvormers weer
Omv: Positie	AC-ingang 1	AC-ingang 1, AC-ingang 2, AC-uitgang
Omv: Fase	L1	
Omv: Weergeven	Ja	
Zoek PV-omvormers		Scannen op beschikbare PV-omvormers
Gedetecteerde IP-adressen		Geeft het IP-adres van de gedetecteerde PV-omvormers weer
IP-adres handmatig toevoegen		Als een omvormer een handmatig toegewezen IP-adres heeft, kunt u het hier direct toevoegen.
Automatisch scannen	Ja	Deze instelling blijft zoeken naar PV-omvormers, wat handig kan zijn als u een aan DHCP toegewezen IP-adres gebruikt dat kan veranderen.
<b>Draadloze AC-sensoren</b>		
Selecteer de positie voor elke AC-sensor (PV-omvormer op AC-ingang 1, 2 of op AC-uitgang). <a href="#">Meer informatie over de draadloze AC-sensoren.</a>		
<b>Ethernet</b> - <a href="#">lees de volledige functiebeschrijving [17]</a>		
Status	Verbonden	
MAC-adres	-	
IP-configuratie	Automatisch	
IP-adres	-	
Netmasker	-	
Gateway	-	
DNS-server	-	
Link-lokaal IP-adres	-	
Selecteer het configuratietype (DHCP versus handmatige configuratie) en de IP-instellingen.		
<b>WiFi</b> - <a href="#">Lees de volledige functiebeschrijving [17]</a>		
Toegangspunt aanmaken		
WiFi-netwerken		
Naam		
Verbinding maken met netwerk		
Netwerk vergeten		
Signaalsterkte		
MAC-adres		
IP-configuratie		
IP-adres		
Netmasker		
Gateway		
DNS-server		
Beheer draadloze netwerken en IP-instellingen.		
<b>GSM-modem</b> - <a href="#">Lees de volledige functiebeschrijving</a>		
<b>Bluetooth</b>		
Ingeschakeld	Ja	
Pincode	000000	
<b>GPS</b> - <a href="#">Lees volledige functiebeschrijving [11]</a>		
GPS-informatie		Status, Breedtegraad, Lengtegraad, Snelheid, Cursus, Hoogte, Aantal satellieten
Formaat		Selecteer de indeling waarin u de breedtegraad en lengtegraad wilt weergeven.
Snelheidseenheid	km/u	Kies tussen km/u, meters per seconde, mijlen per uur of knopen.
Apparaat		Verbonden, Verbinding, Product, Product-id, Firmwareversie, Apparaatinstantie
<b>Generator-start/stop</b>		
Configureer de instellingen en de voorwaarden voor de autostart van de generator. <a href="#">Lees de volledige functiebeschrijving.</a>		
Status		Geeft aan of de generator in bedrijf is of niet
Fout		Geeft aan of er een fout is opgetreden (bijvoorbeeld de generator zou in bedrijf moeten zijn, maar er wordt geen AC-ingang gedetecteerd)
Totale looptijd		Totale tijd dat de generator in bedrijf is sinds het resetten.

Item	Standaard	Omschrijving
Tijd tot volgende proefdraaisessie		Als er een periodieke proefdraaisessie is geprogrammeerd, wordt door deze teller in dagen en uren weergegeven hoelang het nog duurt voordat deze zal plaatsvinden.
Functionaliteit voor het automatisch opstarten		Schakel de Autostartfuncties in of uit. U kunt dit verder configureren via Generator -> Instellingen -> Toestanden
Handmatig opstarten		Start generator, blijf gedurende uu:mm in bedrijf
Dagelijkse looptijd		Het submenu toont de geschiedenis van de tijd gedurende welke de generator elke dag in bedrijf is geweest in de afgelopen 30 dagen.
<b>Generator start/stop -&gt; Instellingen</b>		
<b>Generator start/stop -&gt; Instellingen -&gt; Toestanden</b>		
Bij verlies van communicatie	Generator stoppen	Stop, Start, Generator in bedrijf houden
Generator niet in bedrijf stellen wanneer AC1 al in gebruik is	Nee	Deze optie is ideaal voor backupsystemen waarbij een Quattro is aangesloten op het elektriciteitsnet via de AC-in 1-aansluiting, en een Genset aangesloten is op de AC-in 2-aansluiting. Als deze optie is ingeschakeld, start de Genset pas op na het falen van het elektriciteitsnet.
Accu-oplaadstatus	Nee	Waarde van de oplaadstatus van de accu gebruiken om te starten/stoppen - Nee / Ja  Start wanneer de oplaadstatus lager is dan - %  Startwaarde tijdens stille uren - % (om geprogrammeerde stille uren te overschrijven wanneer dat absoluut noodzakelijk is)  Stop wanneer de oplaadstatus van de accu hoger is dan - %  Stopwaarde tijdens stille uren - % (zorgt voor minder gebruik tijdens stille uren, wanneer het systeem is hersteld)
Accustroom	Nee	Waarde gebruiken om te starten/stoppen - Nee / Ja
Accuspanning		Start wanneer de waarde hoger is dan - Ampère / Spannings / Watt
AC-uitvoer		Startwaarde tijdens stille uren - Ampère / Spannings / Watt (om geprogrammeerde stille uren te overschrijven wanneer dat absoluut noodzakelijk is)  Start nadat voorwaarde is bereikt voor - seconden (om kortstondige pieken te laten passeren zonder het opstarten te activeren)  Stop wanneer de waarde lager is dan - Ampère / Spannings / Watt  Stopwaarde tijdens stille uren - Ampère / Spannings / Watt (zorgt voor minder gebruik tijdens stille uren, wanneer het systeem is hersteld)  Stop nadat de toestand is bereikt voor - seconden (om kortstondige dips mogelijk te maken zonder de draaiende generator te stoppen)
Omvormer hoge temperatuur	Nee	Waarschuwing voor startwaarde - Nee / Ja
Omvormer overbelasting		Start wanneer de waarschuwing gedurende - seconden actief is (om kortstondige pieken te laten passeren zonder het opstarten te activeren)  Wanneer de waarschuwing niet meer zichtbaar is, stop na - seconden (om kortstondige dips mogelijk te maken zonder de actieve generator te stoppen)
<b>Generator start/stop -&gt; Instellingen -&gt; Voorwaarden -&gt; Periodieke inbedrijfstelling</b>		
Periodieke inbedrijfstelling	Nee	Inschakelen - Nee / Ja  Interval inbedrijfstelling  Uitvoeren overslaan als het actief is geweest gedurende  Startdatum bedrijfsinterval  Starttijd  Bedrijfsduur (uu:mm)  In bedrijf blijven totdat de accu volledig is opgeladen
<b>Generator start/stop -&gt; Instellingen</b>		
Minimale looptijd	0	Het minimum aantal minuten dat de generator in bedrijf zal zijn voor elk moment dat het wordt opgestart, zelfs na stoptoestanden.
Generator detecteren bij AC-invoer	Nee	Nee / Ja - Er wordt een alarm geactiveerd wanneer er geen stroom van de generator wordt gedetecteerd bij de AC-ingang van de omvormer. Zorg ervoor dat de juiste AC-ingang is ingesteld op generator via de systeeminstellingspagina.
Stille uren	0	Stille uren zullen voorkomen dat de generator opstart bij normale omstandigheden. Het is mogelijk voor sommige instellingen om waarden aan te geven die kunnen worden overschreven voor de stille uren (een extreem lage accuspanning om bijvoorbeeld te voorkomen dat een systeem wordt uitgeschakeld)
Reset dagelijkse looptijd tellers		Een optie om de looptijd tellers van de generator te resetten, bijvoorbeeld als deze worden gebruikt voor normale omstandigheden, of als de generator wordt vervangen of gerepareerd.
Totale looptijd van de generator (uren)		De totale tijd dat de generator heeft in bedrijf is geweest sinds de teller is gereset.
<b>Tankpomp</b>		
Configureer het automatisch starten en stoppen van de pomp op basis van informatie over het tankniveau (zender). <a href="#">Autostart/stop pomp met Color Control GX</a>		
Pompstatus		Geeft aan of de pomp in bedrijf is of niet
Modus	Auto	De opties zijn Auto, Aan en Uit. Dit is de handmatige opheffing van de activering van de start- en stopniveau's wanneer een tanksensor is aangesloten.

Item	Standaard	Omschrijving
Tanksensor	Automatisch	Selecteer de tanksensor die wordt gebruikt voor de tankpomptrigger. De tekst "Geen tanksensor" wordt weergegeven als er geen tanksensor is aangesloten of wordt gedetecteerd;
Startniveau	50%	De drempel van het tankniveau om de tankpomp te starten (en het relais te sluiten).
Stopniveau	80%	De drempel van het tankniveau om de tankpomp te stoppen (het relais te openen).
<b>Relais</b>		
Functie	Alarmrelais	Selecteer de relaisfunctie. Mogelijke functies zijn „Alarmrelais”, „Generator-start/stop”, „Tankpomp” en „Geen” (uitgeschakeld).
Polariteit	Normaal gesproken open	Selecteer de polariteit van het relais op de achterkant van de Cerbo GX. „Normaal gesproken open” of „Normaal gesproken gesloten”. (Houd er rekening mee dat het instellen op "normaal gesproken gesloten" het stroomverbruik van de Cerbo GX verhoogt.)
<b>Diensten</b>		
ModbusTCP	Uit	Met deze instelling wordt de ModBusTCP-service ingeschakeld. U kunt meer informatie over de ModbusTCP in dit document vinden en in het communicatiewitboek <a href="https://www.victronenergy.com/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf">https://www.victronenergy.com/upload/documents/Whitepaper-Data-communication-with-Victron-Energy-products_EN.pdf</a> .
MQTT op LAN (SSL)	Aan	Maakt MQTT mogelijk op LAN - Er is meer informatie over MQTT beschikbaar via de <a href="#">Victron Community</a> .
MQTT op LAN (Plaintext)	Uit	Deze instelling moet worden ingeschakeld bij het aansluiten van een Marine MFD
VE.Can-poort	VE.Can	Can-busprofiel (Uitgeschakeld, VE.Can & Lynx Ion BMS 250 kbit/s, VE.Can & Can-bus BMS 250 kbit/s, CAN-bus BMS 500 kbit/s, Oceanvolt 250 kbit/s), Gegevens verzenden naar VE.Can, Uniek apparaatnummer voor VE.Can, Controleer unieke nummers.
BMS-Can-poort	-	CAN-bus BMS (500 kbit/s).
CAN-bus		CAN-Bus-profiel, gegevens verzenden naar VE.Can, Uniek apparaatnummer voor VE.Can, Controleer unieke nummers.
<b>I/O</b>		
Analoge ingangen	Aan	Beschikbare tankniveausensoren Aan/Uit, Beschikbare Temperatuursensoren Aan/Uit.
Digitale ingangen	Uit	Beschikbare digitale ingangen uit, Deuralarm, Kielpomp, Bilge-alarm, Inbreekalarm, Rook-alarm, Brandalarm, CO2-alarm, Generator.

Wanneer u een VE.Bus-systeem gebruikt, is het mogelijk om het niveau van de problemen op het VE.Bus-systeem te configureren waarbij een melding moet worden gestuurd op de Cerbo GX (en het te laten piepen):

- Uitgeschakeld: De Cerbo GX zal nooit piepen of een melding tonen
- Alleen alarm: De Cerbo GX zal alleen piepen en een melding tonen wanneer het VE.Bussysteem is uitgeschakeld in een alarmtoestand
- Ingeschakeld (standaard): De Cerbo GX zal nooit een alarm laten afgaan of een melding tonen

Als alles klaar is, vergeet dan niet om het toegangsniveau voor de gebruiker te wijzigen wanneer dat nodig is.

## 5.2. Laadstatus accu (SOC)

### 5.2.1. Welk apparaat moet ik gebruiken voor SOC-berekening?

Er zijn drie producttypes die de Laadstatus (SOC) berekenen. De Cerbo GX zelf berekent de SOC niet, het haalt het alleen informatie op van de aangesloten apparaten.

De drie producten die SOC berekenen zijn:

1. Accumonitoren, zoals de BMV's, de Lynx Shunt of de Lynx Ion BMS
2. Multi en Quattro omvormer/acculaders
3. Batterijen met ingebouwde batterijmonitor en een (meestal BMS-kan) aansluiting op de Cerbo GX.

#### Wanneer wat gebruiken?

Als u een accu met ingebouwde accumonitor heeft, zoals een BYD of Freedomwon-accu, is het gemakkelijk. Gebruik deze dan.

Zo niet, dan zijn de opties afhankelijk van het type systeem:

1. Als de MultiPlus of Quattro omvormer/acculader de enige laadbron voor de accu's is, en de enige belasting, dan kan deze fungeren als een basisaccumonitor omdat het de invoer en uitvoer bijhoudt. Een speciale accumonitor zoals de BMV is niet nodig.
2. Als de systemen bestaan uit een omvormer/acculader, MPPT's en een **GX-apparaat**, dan is het nog steeds niet nodig om een speciale accumonitor toe te voegen.
3. Voor alle andere systeemtypen, zoals een boot of voertuig met gelijkstroomverlichting en andere belastingen, is een speciale accumonitor vereist.

### 5.2.2. De verschillende oplossingen in detail uitgelegd

#### (A) Accu en Multi of Quattro (een typisch backupsysteem)

Er is geen accumonitor nodig: de Multi of Quattro is het enige product dat op de accu is aangesloten en heeft volledige controle over alle laad- en ontladstromen. Daarom kan het de juiste SOC zelf berekenen.

Configuratie:

1. Schakel de accumonitor in en configureer het met VEConfigure.
2. Controleer in de Cerbo GX de geselecteerde Accumonitor via Instellingen → Systeeminstellingen. Het moet worden ingesteld op de Multi of Quattro.

### **(B) Accu met Multi of Quattro en MPPT-zonneladers -EN OOK- Een EasySolar met een ingebouwd GX-apparaat**

Er is geen accumonitor nodig zolang alle MPPT-zonneladers van Victron zijn en zijn aangesloten op de Cerbo GX. De Cerbo GX zal continu de werkelijke laadstroom van alle zonneladers aflezen, en het totaal naar de Multi (of Quattro) sturen die vervolgens die informatie gebruikt voor zijn SOC-berekeningen.

Configuratie:

1. Schakel de accumonitor in en configureer het met VEConfigure.
2. Controleer de geselecteerde accumonitor op de Cerbo GX via Instellingen → Systeeminstellingen. Het moet worden ingesteld op de Multi of Quattro.
3. Controleer in hetzelfde menu of de optie „Gebruik zonnelaadstroom om VE.Bus SOC te verbeteren” is ingeschakeld. Houd er rekening mee dat dit geen instelling is - het is slechts een indicator van een automatisch proces.

Houd er rekening mee dat deze functie recente firmwareversies vereist voor zowel de Multis of Quattros (minimaal 402), en de Cerbo GX (minimaal v2.06).

### **(C) Accu's met een ingebouwde accumonitor**

In gevallen waarbij het systeem een accu bevat met een ingebouwde accumonitor en berekening van de oplaadstatus - zoals veel van de accu's die [hier](#) zijn vermeld - is een speciale accumonitor niet vereist.

Configuratie:

1. Sluit de accucommunicatiekabel aan op de Cerbo GX in overeenstemming met de instructies.
2. Controleer of de geselecteerde Accumonitor de accu zelf is in de Cerbo GX via Instellingen → Systeeminstellingen.

Houd er rekening mee dat de instelling Accumonitor in VEConfigure3 niet relevant is. Voor dergelijke systemen heeft het wijzigen van deze instelling geen effect op de lading of andere parameters in dit type systeem.

### **(D) Andere systeemtypen**

Als er meer acculaders of belastingen op de accu zijn aangesloten dan alleen de Multi of MPPT-zonneladers, is een speciale accumonitor vereist. Voorbeelden zijn:

- Basisbelastingen in nautische of voertuigsystemen.
- PWM-zonneladers
- AC-acculaders, zoals Skylla-is, Phoenix-acculaders, acculaders die niet van Victron zijn, etc.
- Dynamo's
- DC-DC-acculaders
- Windturbines
- Hydroturbines

In het geval een accu met ingebouwde monitor wordt gebruikt, zoals uitgelegd in (C), dan is dat de aangewezen accumonitor. Raadpleeg sectie (C).

Installeer anders een BMV of Lynx Shunt VE.Can.

Configuratie:

1. Configureer de accumonitor aan de hand van zijn documentatie.
2. Controleer in de Cerbo GX de geselecteerde Accumonitor via Instellingen → Systeeminstellingen.
3. Het moet een BMV of Lynx Shunt- accumonitor zijn.
4. Voltooid.

Houd er rekening mee dat de instelling Accumonitor in VEConfigure3 niet relevant is. Voor dergelijke systemen heeft het wijzigen van deze instelling geen effect op het laden of andere parameters in dit type systeem.

### **5.2.3. Opmerkingen over SOC**

- Houd er rekening mee dat dit het weergeven van een nauwkeurige laadstatus aan de gebruiker betreft, in plaats van een vereiste voor een efficiënt systeem. Het SOC-percentages wordt niet gebruikt voor het opladen van de accu. Het is echter vereist wanneer een generator moet worden gestart en automatisch moet worden gestopt op basis van de accu-SOC.

Meer informatie:


VRM-portaal FAQ - verschil tussen BMV SOC en VE.Bus SOC

Zie sectie [Configureerbare Parameters \[29\]](#) over selectie van batterijmonitor en Heeft DC-systeem.


#### 5.2.4. SOC-bron selecteren

(Instellingen → Systeeminstelling → Accumonitor)

In de onderstaande afbeelding ziet u een reeks selecteerbare keuzes voor de SOC-waarden die worden weergegeven in het Overzichtsscherm. Kies de bron die u wilt zien op het Overzichtsscherm van uw Cerbo GX.



In de afbeelding hierboven hebben we gekozen voor de automatische instelling. Wanneer automatisch is geselecteerd is het Systeeminstellingscherm weergegeven in de onderstaande afbeelding.



De functie 'Automatisch' gebruikt de volgende logica:

1. Indien beschikbaar, zal het een speciale accumonitor gebruiken, zoals de BMV of een Lynx Sunt, of een accu met ingebouwde accumonitor.

2. Wanneer er meer dan één verbonden is, zal het een willekeurige monitor gebruiken - hoewel u er handmatig een kunt selecteren.
3. wanneer er geen speciale accumonitor is, zal het de VE.Bus SOC gebruiken.

Wanneer moet ik de optie „Geen accumonitor” gebruiken?:

Gebruik dat in systemen waar:

1. er een Multi of Quattro is geïnstalleerd
2. er geen BMV of andere accumonitor is geïnstalleerd
3. het systeem andere DC-belastingen of andere acculaders heeft, aangesloten op dezelfde accu, die niet zijn aangesloten op de Cerbo GX.

Een korte uitleg: de VE.Bus SOC zoals bepaald door de Multi of Quattro zal onjuist zijn in bovenstaande situatie. Omdat het geen rekening houdt met de ontladings- en laadstromen door andere gelijkstroombelastingen of niet-gemonitorde acculaders.

### 5.2.5. Informatie over VE.Bus SOC

- Terwijl de omvormer/acculader op bulk staat, zal de SOC niet boven de waarde stijgen zoals ingesteld in VEConfigure3 voor de parameter 'Laadstatus wanneer Bulk klaar is' op het tabblad Algemeen; standaard 85%. Zorg er in een systeem met zonnepanelen voor dat de absorptiespanning zoals geconfigureerd in de MPPT iets boven dezelfde instelling in de omvormer/acculader ligt. De laatste moet erkennen dat de accuspanning het absorptieniveau heeft bereikt. Als dat niet het geval is, zal de SOC vast blijven staan op het eerder genoemde eind-van-bulk percentage, standaard 85%.

## 5.3. Pas het logo aan op de pagina Boat & Camper

Het is mogelijk om een aangepast logo te gebruiken op de pagina Boat & Camper.

Typ het volgende adres in op de webbrowser van een apparaat dat op hetzelfde netwerk is aangesloten. Dit adres als sjabloon gebruiken: <http://venus.local/logo.php> of [http://\[ip-here\]/logo.php](http://[ip-here]/logo.php) (het IP-adres van uw apparaat tussen de vierkante haakjes invoegen). Het IP-adres kan worden gevonden door naar Instellingen -> Ethernet of WiFi te gaan. Kies een afbeeldingsbestand van uw apparaat zodra de pagina is geladen. Start het GX-apparaat opnieuw op.



## 6. GX-firmware updaten

### 6.1. Via internet of met MicroSD-kaart/USB-stick


Er zijn twee manieren om de firmware te updaten:

1. Update het via internet, zowel handmatig of laat het elke dag controleren op nieuwe updates
2. Update het vanaf een MicroSD-kaart of USB-stick

### 6.2. Direct downloaden van het internet

Direct downloaden van het internet

Ga voor het updaten vanaf het internet naar: **Instellingen** → **Firmware** → **Online updates**.



### 6.3. MicroSD-kaart of USB-stick

Updaten met een MicroSD-kaart of USB-stick heet 'Offline updating'. Gebruik het bij het updaten van een apparaat dat niet is verbonden met internet.

#### Stap 1. Downloaden

Ontvang het nieuwste swu-bestand:

- [venus-swu-einstein.swu](#)


Merk op dat dezelfde bestanden en het logbestand met wijzigingen beschikbaar zijn op [Victron Professional](#). Dat is ook voorzien van een Dropbox-verbinding, zodat u altijd het nieuwste bestand beschikbaar hebt op uw laptop.

#### Stap 2. Installeer op een microSD-kaart of USB-stick

Sla het bestand op in de hoofdmap van een USB-stick of MicroSD-kaart.

#### Stap 3. Het apparaat invoegen

Houd er rekening mee dat u de waarschuwing „Er wordt geen media gebruikt voor het opslaan van logbestanden”. U kunt die waarschuwing zonder probleem veilig negeren.




**Stap 4. Updaten starten**

Ga naar **Instellingen** → **Firmware** → **Offline updates**.

Druk op Controleren voor updates

Als de firmware in de MicroSD-kaart of USB-stick nieuwer is dan de actieve firmware, verschijnt het bericht "Update beschikbaar" waar u op kunt klikken om het updateproces te starten.



**6.4. Changelog (logbestand met veranderingen)**


Het Changelog is beschikbaar in [Victron Professional](#), onder Firmware, Venus OS.

## 7. Het monitoren van een VE.Bus-omvormer/acculader


### 7.1. Instelling invoerstroombegrenzer

Instelling 'Afgewezen door externe bedieningspaneel' in VEConfigure

Dit hoofdstuk legt de implicaties uit van het in- of uitschakelen van gebruikersbediening van de instelling van de invoerstroombegrenzer, zoals hier in het menu te zien is:



De limiet zoals ingesteld door de gebruiker in de Cerbo GX zal worden toegepast op alle ingangen waar „Verworpen door extern”, geconfigureerd met VictronConnect of VEConfigure, is ingeschakeld:



Aan de hand van het voorbeeld van een boot met twee AC-ingangen en een Quattro waarbij:

1. Een Genset die 50 A kan leveren, is aangesloten op ingang 1;
2. Walstroom is aangesloten op ingang 2. (Beschikbaar vermogen is afhankelijk van de beoordeling van de havenstroomvoorziening.)


Configureer het systeem precies zoals in de bovenstaande VEConfigure -schermafbeelding. Ingang 1 heeft voorrang op ingang 2, daarom zal het systeem automatisch verbinding maken met de genset wanneer het actief is. De vaste ingangsstroomlimiet van 50 A wordt toegepast. En wanneer de genset niet beschikbaar is, en lichtnet beschikbaar is op ingang 2, zal de Quattro de in-gangsstroomlimiet gebruiken zoals geconfigureerd in de Cerbo GX.

Nog twee voorbeelden: (In beide gevallen als u de „Verworpen door extern” uitschakelt, zal het instellen van een stroomlimiet in de Cerbo GX geen effect hebben. En als u „Verworpen door extern” voor beide ingangen inschakelt, wordt de stroomlimiet ingesteld in de Cerbo GX toegepast op beide ingangen.)

### Systemen waarbij het niet mogelijk is om de ingangsstroomlimiet te regelen

Het is in bepaalde installaties niet mogelijk om de ingangsstroomlimiet in te stellen. In deze gevallen staat het Cerbo GX-menu het wijzigen van de instelling niet toe:

1. Installaties met een VE.Bus BMS
2. Installaties met een Digital Multi Control (of zijn voorgangers)



Ook de aan/uit/alleen laden-schakelaar van de Cerbo GX zal worden uitgeschakeld in dit geval.

Gebruik in installaties met een VE.Bus BMS in plaats daarvan de tuimelschakelaar - of voeg een Digital Multi Control toe aan de installatie.

### Minimale grenswaarden voor ingangsstroom

Wanneer PowerAssist is ingeschakeld in VEConfigure, is er een minimale invoerstroomlimiet. De werkelijke limiet verschilt voor elk model.

Nadat de invoerstroom is ingesteld op een waarde onder de limiet, wordt deze automatisch weer verhoogd tot de limiet.

Houd er rekening mee dat het nog steeds mogelijk is om de invoerstroomlimiet in te stellen op 0. Wanneer ingesteld op 0, zal het systeem een doorvoersysteem zijn (laden uitgeschakeld).

### Parallele en driefasige systemen


De geconfigureerde AC-ingangsstroomlimiet is de totale limiet per fase.

## 7.2. Waarschuwing faserotatie


De AC-voeding, ofwel Generator of Lichtnet, naar een driefasig omvormer/acculader-systeem moet de juiste rotatie hebben, ook wel bekend als sequentie. Als dat niet het geval is, accepteren de omvormer/acculaders de wisselstroomtoevoer niet en blijven ze in de omvormermodus.

In dat geval zal de faserotatiewaarschuwing worden verhoogd. Om het probleem op te lossen, wijzigt u de bedrading op de AC-ingang: verwissel een van de fasen en wijzig de rotatie van L3 → L2 → L1 naar L1 → L2 → L3. Of herprogrammeer de Multi's en wijzig de aan de bedrading toegewezen fase.


Op het GX-apparaat zelf is de waarschuwing een pop-up zoals een melding op de GUI:



Ook is het zichtbaar in de menu's:




En op het VRM-portaal is het zichtbaar op de widget VE.Bus-alarmen & -waarschuwingen op de pagina Geavanceerd:



En het zal ook worden vermeld in het Alarmlog op de VRM, en per e-mail; met behulp van het VRM-alarmonderzoekssysteem.

### 7.3. Het monitoren van storingen in het lichtnet

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt een alarm geactiveerd wanneer het systeem langer dan 5 seconden niet is aangesloten op de AC-ingang die is geconfigureerd voor het lichtnet of walstroom.



Het alarm wordt weergegeven als een melding in de GUI en als een alarm op het VRM-portaal en is beschikbaar op ModbusTCP/MQTT.

Aanbevolen om te gebruiken voor backupsystemen. Maar ook voor jachten of voertuigen op walstroom.

Houd er rekening mee dat deze instellingen controleert of het systeem is aangesloten op lichtnet/walstroom. Generatormonitoring is al beschikbaar als onderdeel van de start/stop-functie van de generator en vormt geen onderdeel hiervan.

Gebruik deze functie niet in systemen die de instellingen gebruiken voor het negeren van AC-invoer in onze omvormer/acculaders: wanneer het systeem de AC-ingang negeert, dat wil zeggen in eilandmodus draait, zoals bedoeld, hoewel lichtnet beschikbaar is, zal het een lichtnetstoring melden.

### 7.4. Geavanceerd menu

#### Egalisatie

Begint egalisatie. Zie Multi of Quattro-documentatie voor meer informatie.

#### Systeem opnieuw detecteren

Herkent het type omvormer/acculader en zijn functies & configuratie. Gebruik deze functie wanneer bijvoorbeeld een VE.Bus BMS eerder deel uitmaakte van een systeem maar nu niet meer.

#### Systeemreset

Start de omvormer/acculader opnieuw wanneer deze is gestopt met het opnieuw proberen. Bijvoorbeeld na een (zeer) zware overbelasting; of drie overbelastingen op een rij.


#### ESS-relaistest

Toont de status van de ESS-relaistest. Alleen relevant wanneer het een ESS-systeem is. Zie Q9 in de [Veelgestelde vragen over de ESS-handleiding](#) voor meer informatie

## 8. DVCC - Gedistribueerde spanning en stroomregeling

### 8.1. Introductie en kenmerken

Als u de DVCC inschakelt, verandert een GX-apparaat van een passieve in een actieve monitor. De beschikbare functies en effecten van het inschakelen van DVCC zijn afhankelijk van het type accu dat wordt gebruikt. Het effect hangt ook af van de geïnstalleerde Victron-componenten en hun configuratie.



**Voorbeeld 1 - Beheerde CAN-bus accu's** Bijvoorbeeld, in systemen met een aangesloten Beheerde CAN-bus BMS-accu, ontvangt de GX een Laadspanningslimiet (CVL), Laadstroombelasting (CCL), Ontladingstroombelasting (DCL) van die accu en geeft dat door aan de aangesloten omvormers/acculaders en zonneladers. Deze schakelen vervolgens hun interne laadalgoritmen uit en volgen simpelweg de instructies van de accu op. Het is niet nodig om laadspanningen in te stellen of het type laadalgoritme te kiezen.


**Voorbeeld 2 - Loodzuuraccu's** Voor systemen met loodzuuraccu's biedt de DVCC functies zoals een configureerbare systeem-brede laadstroombelasting, waarbij het GX-apparaat de omvormer/acculader actief beperkt voor het geval de zonneladers al op vol vermogen werken. Evenals gedeelde temperatuurdetectie (STS) en gedeelde stroomdetectie (SCS).

Deze tabel toont de aanbevolen instellingen voor verschillende typen accu's:

	Lead (AGM, Gel, OPzS, ...)	VE.Bus Lithium	Freedom-won	BYD	Pylontech	BMZ	MG Electronics
Auto-config	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
System charge current	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Should you enable SVS?	Yes	No	Yes	No	No	No	No
Should you enable STS?	Yes	No	No	No	No	No	No
Charge Control Method	-	-	Dynamic	Fixed	Fixed	Fixed	Dynamic
Wire ATC & ATD?	n.a.	Yes	No	No	No	No	No

Bestudeer de volgende hoofdstukken zorgvuldig om DVCC voor een bepaald systeem volledig te begrijpen.

Zie Instellingen → DVCC in de menu's voor het in of uit te schakelen van de DVCC:



## 8.2. DVCC-vereisten

### Compatibiliteit met accu's

Raadpleeg voor CAN-bus aangesloten accu's de relevante pagina in de accucompatibiliteitshandleiding om te zien of het inschakelen van de DVCC is getest met uw accutype en wordt ondersteund. Schakel DVCC niet in als DVCC niet wordt vermeld in de aantekeningen met betrekking tot uw accu.

Voor Gel, AGM, OPzS's en andere loodzuuraccu's kan de DVCC probleemloos worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor Victron Energy lithium accu's met de VE.Bus BMS, de Lynx Ion + Shunt BMS of de Lynx Ion BMS. De DVCC is de voorkeursmodus voor Redflow ZBM2/ZCell-accu's met behulp van de Redflow CAN-bus BMS.

### Firmware-versies

Gebruik de DVCC niet in gevallen waarin niet aan deze vereisten wordt voldaan. In alle gevallen raden wij aan om tijdens de inbedrijfstelling de nieuwste beschikbare firmware te installeren. Zodra het goed werkt, is het niet nodig om proactief firmware bij te werken zonder reden. In geval van problemen is de eerste actie om firmware bij te werken.

Vereiste firmwareversies:

- Multi/Quattro: 422
- MultiGrid: 424
- Cerbo GX: v2.12
- VE.Direct MPPT's: v1.46
- VE.Can MPPT met VE.Direct: v1.04
- Eerdere VE.Can MPPT-zonneladers (met scherm) kunnen niet worden gebruikt: ze ondersteunen de nieuwe besturingsmechanismen niet.
- Lynx Ion + Shunt: v2.04
- Lynx BMS: v1.09

Vanaf Venus-firmware v2.40 verschijnt er een waarschuwingsbericht 'Error #48 - DVCC met incompatibele firmware' wanneer een van de apparaten een incompatibele firmware heeft tijdens het gebruik van DVCC.

In het geval van een ESS-systeem moet de ESS-assistent versie 164 of hoger zijn (uitgebracht in november 2017).

## 8.3. Effecten van DVCC op het laadalgoritme

Onze omvormer/acculaders en MPPT-zonneladers gebruiken hun eigen interne laadalgoritme in 'stand-alone'-modus. Dit betekent dat ze bepalen hoe lang ze in Absorptie moeten blijven, wanneer ze moeten overschakelen naar Druppelladen en wanneer ze terug moeten schakelen naar Bulk of Opslag. En in die verschillende fasen gebruiken ze de geconfigureerde parameters in VictronConnect en VEConfigure.

In bepaalde systemen is het interne laadalgoritme uitgeschakeld en werkt de acculader vervolgens met een extern geregelde laadspanningsdoelstelling.

Deze gids legt de verschillende mogelijkheden uit:

Selection guide			Resulting charge algorithm	
System type	Battery type	DVCC	Inverter/charger	MPPT Solar Charger
ESS Assistant	Intelligent battery	DVCC on	Battery	Battery
		DVCC off	Don't do this; better enable DVCC	
	Normal battery	DVCC on	Internal	Inverter/charger
		DVCC off	Internal	Inverter/charger
Standard	Intelligent battery	DVCC on	Battery	Battery
		DVCC off	Don't do this; better enable DVCC	
	Normal battery	DVCC on	Internal	Internal
		DVCC off	Internal	Internal

### Intern

Het interne laadalgoritme (bulk → absorptie → druppel → re-bulk) en de geconfigureerde laadspanningen zijn actief.

Aangegeven laadtoestand van de omvormer/acculader: bulk, absorptie, druppel, enz.

Aangegeven laadtoestand MPPT: bulk, absorptie, druppel enz. (firmwareversie v1.42 en hoger. Eerdere versies hebben een bug die ervoor zorgt dat de MPPT 'Ext. Control' zegt, wanneer alleen de stroom beperkt wordt; het interne laadalgoritme is nog steeds actief.



### Omvormer/acculader (alleen van toepassing op MPPT's)

Het interne laadalgoritme van de MPPT's is uitgeschakeld; in plaats daarvan wordt het geregeld door een laadspanningsinstelpunt afkomstig van de omvormer/acculader.

Laadstatus aangegeven door MPPT: Ext. control.

### Accu

Het interne laadalgoritme is uitgeschakeld en in plaats daarvan wordt het apparaat bestuurd door de accu.

Laadtoestand aangegeven door omvormer/acculader: Bulk wanneer in de stroomgestuurde modus, Absorptie wanneer in spanningsgestuurde modus. Nooit druppelladen; ook al is de stroom laag / de accu kan vol zijn.


Laadstatus aangegeven door MPPT: Ext. control.

## 8.4. DVCC-functies voor alle systemen

Deze functies zijn van toepassing op alle typen systemen wanneer DVCC is ingeschakeld: met of zonder ESS-assistent, met loodzuur- of andere normale accu's en wanneer een intelligente CAN-bus BMS-accu is geïnstalleerd:

### 8.4.1. Stroombelasting beperken

Dit is een door de gebruiker configureerbare maximale laadstroominstelling. Het werkt voor het hele systeem. MPPT-zonnepanelen hebben automatisch de prioriteit boven het lichtnet/generator.



Deze instelling is beschikbaar in het menu „Instellingen → Systeeminstellingen” op het GX-apparaat.

Bijzonderheden:

- 1) Als een CAN-bus-BMS is aangesloten en de BMS een maximale laadstroom aanvraagt die afwijkt van de door de gebruiker configureerbare instelling, wordt de laagste van de twee gebruikt.
- 2) Dit mechanisme werkt alleen voor Victron-omvormer/acculaders en zonnepanelen. Andere laders, zoals Skyla-i's worden niet gecontroleerd en ook hun laadstroom wordt niet in aanmerking genomen. Hetzelfde geldt voor apparaten die niet op het GX-apparaat zijn aangesloten, zoals een dynamo. Met andere woorden: de totale laadstroom van de omvormer/acculaders en alle MPPT's zullen worden bestuurd, verder niets. Alle andere bronnen zullen als extra laadstroom fungeren, zonder dat ze worden geregistreerd. Zelfs na het installeren van een BMV of andere accumonitor.
- 3) DC-ladingen worden niet geregistreerd. Zelfs na het installeren van een BMV of andere accumonitor. Bijvoorbeeld, met een geconfigureerde maximale laadstroom van 50 ampère en gelijkstroombelastingen die 20 ampère gebruiken, wordt de accu opgeladen met 30 ampère. Niet met de volledige toegestane 50 ampère.
- 4) De stroom die uit het systeem wordt getrokken door de omvormer/acculader wordt gecompenseerd. Als er bijvoorbeeld 10 A wordt getrokken voor stroombelastingen en de limiet 50 A is, kunnen de zonnepanelen met een maximum van 60 ampère laden.
- 5) In alle situaties zal de maximale laadlimiet geconfigureerd in een apparaat zelf, dwz. de laadstroombelasting ingesteld met Victron-Connect of VEConfigure voor de zonnepanelen of omvormer/zonnepanelen nog steeds van kracht zijn. Een voorbeeld om dit te illustreren: als er zich alleen een omvormer/acculader in het systeem bevindt, en in VEConfigure of VictronConnect de laadstroom is geconfigureerd op 50 Ampère. En op het GX-apparaat is een limiet van 100 A geconfigureerd, dan zal de bedrijfslimiet 50 Ampère zijn.

### 8.4.2. Gedeelde spanningsdetectie (Shared Voltage Sense - SVS)

Werkt met VE.Bus-apparaten en VE.Direct-zonnepanelen.

Het systeem selecteert automatisch de best beschikbare spanningsmeting. Het zal de spanning van de BMS of een BMV-accumonitor gebruiken, indien mogelijk, anders zal het gebruik maken van de accuspanning gerapporteerd door het VE.Bus-systeem.

De spanning die op de GUI wordt weergegeven, weerspiegelt dezelfde spanningsmeting.

Gedeelde spanningsdetectie (Shared Voltage Sense - SVS) is standaard ingeschakeld wanneer DVCC is ingeschakeld. Het kan worden uitgeschakeld met een schakelaar in het menu Instellingen → Systeeminstellingen.

### 8.4.3. Gedeelde temperatuedetectie (Shared Temperature Sense-STS)

Selecteer de te gebruiken temperatuursensor en het GX-apparaat stuurt de gemeten accutemperatuur naar het omvormer/acculadersysteem en alle aangesloten zonneladers.

Selecteerbare bronnen voor de accutemperatuur zijn:

- BMV-702-accumonitor
- BMV-712-accumonitor
- Lynx Shunt VE.Can-accumonitoren
- Temperatuuringangen op een Cerbo GX (en dezelfde voor andere GX-apparaten die een temperatuuringang hebben)
- Multi en Quattro omvormer/acculaders
- Zonneladers (wanneer uitgerust met een temperatuursensor)

### 8.4.4. Gedeelde stroomdetectie (Shared Current Sense-SCS)

Deze functie stuurt de accustroom, gemeten door een op een accumonitor aangesloten GX-apparaat, door naar alle aangesloten zonneladers.

De zonneladers kunnen worden geconfigureerd om de accustroom te gebruiken voor het startstroommechanisme dat de absorptie stopt wanneer de stroom onder de geconfigureerde drempel ligt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de documentatie van de zonnelader.

Deze functie is alleen van toepassing op systemen die geen ESS zijn en/of geen beheerde accu hebben, omdat in beide gevallen de MPPT al extern wordt bediend.

Vereist MPPT-zonnelaadfirmware v1.47 of nieuwer.

## 8.5. DVCC-functies bij gebruik van CAN-bus BMS-accu


Dit hoofdstuk is van toepassing op alle systemen waarop een intelligente accu-BMS is genstalleerd en aangesloten via CAN-bus. Houd er rekening mee dat de Victron VE.Bus BMS niet inbegrepen is.

Een intelligente BMS stuurt vier parameters naar het GX-apparaat:

1. Laadspanningslimiet (CVL): de maximale laadspanning die de accu op dit moment accepteert.
2. Laadstroomlimiet (CCL): de maximale laadstroom nodig voor de accu.
3. Ontlaadstroomlimiet (DCL): de maximale ontladstroom nodig voor de accu.

Voor alle drie de parameters verzenden sommige typen accu's dynamische waarden. Ze bepalen bijvoorbeeld de maximale laadspanning op basis van celspanningen, laadtoestand of bijvoorbeeld temperatuur. Andere merken gebruiken een vaste waarde.

Hier is de pagina in het menu met de parameters:



Voor dergelijke accu's is het niet nodig om toegestane laad- en ontladverbindingen aan te sluiten op de AUX-ingangen op een Multi of een Quattro.

Bij het omvormen, dwz in de eilandmodus, zullen de Multis en Quattros worden uitgeschakeld wanneer de maximale ontladingsstroom nul is. Ze starten automatisch opnieuw op zodra het AC-netstroom terugkeert, of wanneer de BMS de maximale ontladingsstroom weer verhoogt.

Zie het vorige hoofdstuk „Laadstroom beperken”, gebruikersinstelling, voor meer informatie over hoe de maximale laadstroom wordt gebruikt, hoe het prioriteit geeft aan zonne-energie en nog veel meer.

Al het bovenstaande betekent dat het instellen van laadspanningen of laadprofielen in VEConfigure of VictronConnect niet nodig is en ook geen effect heeft. De Multis, Quattros en MPPT-zonneladers zullen opladen met de spanning ontvangen via de CAN-bus van de accu.

## 8.6. DVCC voor systemen met een ESS-assistent

- De 'houd accu geladen'-modus van de ESS werkt goed. Deze functioneert niet zonder DVCC.
- Er wordt een vaste zonnecollectie van 0,4 V gebruikt in plaats van een variabele 2 V. (waarden voor 48V-systemen, delen door 4 voor 12 V). Houd er rekening mee dat deze zonne-neutralisatie alleen wordt toegepast wanneer de ESS-modus is ingesteld op „Geoptimaliseerd” in combinatie met een ingeschakelde voedingsinstelling van de invoer van overtollige zonnelader, of wanneer de ESS-modus is ingesteld op „Houd accu's opgeladen”.
- Voeg Auto-oplaadfunctie toe voor de ESS-modi Geoptimaliseerd en Geoptimaliseerd (met BatteryLife). Het systeem laadt de accu automatisch op (via het lichtnet) wanneer de SOC 5% of meer onder de „Minimum SOC”-waarde in het ESS-menu daalt. Het heropladen stopt wanneer het de minimale SOC bereikt.
- ESS-verbeterde statusweergave: Naast de laadtoestanden (Bulk/Absorptie/Druppel) zijn extra ontladings- en behoudsmodi toegevoegd. Daarnaast toont het ook redenen voor de staat waarin het zich bevindt:
  - #1: Lage SOC: ontlading uitgeschakeld
  - #2: BatteryLife is actief
  - #3: Opladen uitgeschakeld door BMS
  - #4: Ontladen uitgeschakeld door BMS
  - #5: Langzaam aan het opladen (onderdeel van BatteryLife, zie hierboven)
  - #6: Gebruiker heeft een laadlimiet van nul geconfigureerd.
  - #7: De gebruiker heeft een ontladingslimiet van nul geconfigureerd.

## 9. VRM-portaal

### 9.1. Introductie VRM-portaal

Door een GX-apparaat te verbinden met het internet kan het worden gebruikt in combinatie met de [Victron Remote Management \(VRM\)-portaal](#), waarmee het volgende mogelijk is:

- Eenvoudige externe toegang tot alle online statistieken en systeemstatussen
- Remote Console via de VRM: krijg toegang tot en configureer uw systeem alsof u ernaast staat
- Externe firmwareupdates van aangesloten zonneladers en andere Victron-producten.
- Gebruik van de [VRM-app voor iOS en Android](#).

Zie hoofdstuk [Internetconnectiviteit \[17\]](#) voor het verbinden van het apparaat met internet.


### 9.2. Inschakelen op het VRM

Instructies staan in het document [Aan de slag van het VRM-portaal](#).

Houd er rekening mee dat elk systeem eerst gegevens naar de VRM-portaal moet kunnen verzenden. Zolang er geen succesvolle verbinding is geweest, is het niet mogelijk om het systeem te registreren bij uw VRM-gebruikersaccount. Raadpleeg in dat geval onderstaande sectie 'Problemen oplossen 5.7'.

### 9.3. Datalogging naar VRM

Datalogs worden via internet naar de VRM-portaal verzonden, indien beschikbaar. Alle gerelateerde instellingen zijn beschikbaar in de Online VRM Portaal-menu:



De overdracht van de datalogs is ontworpen om ook te werken met slechte internet verbindingen. Verbindingen met tot 70% continue pak-ketverlies zijn nog steeds voldoende om de gegevens eruit te krijgen, zelfs als ze in sommige gevallen worden vertraagd.

#### Een extern opslagapparaat toevoegen

Wanneer het niet in staat is om de logs te verzenden, slaat het GX-apparaat ze op naar niet-vluchtige opslag (dwz. gegevens gaan niet verloren bij stroomverlies of het opnieuw opstarten).

Het GX-apparaat heeft een buffer om een paar dagen aan logbestanden intern op te slaan. Om deze periode te verlengen, dient u een microSD-kaart of USB-stick te plaatsen. U kunt de interne opslagstatus zien in de instellingen.

Houd er rekening mee dat bij het invoegen van een dergelijk opslagapparaat alle intern opgeslagen logs automatisch worden overgebracht naar de ingevoegde stick: er gaan geen gegevens verloren.

Met of zonder een extern opslagapparaat zal het GX-apparaat altijd proberen verbinding te maken met de portaal en alle achtergebleven logs te verzenden. Dat betekent dat zelfs bij maanden achterstand het alle achterstand verstuurt zodra het opnieuw een internetverbinding krijgt. De gegevens worden gecomprimeerd verstuurd: het verzenden van veel achtergebleven gegevens vergt aanzienlijk minder bandbreedte dan het verzenden van de gegevens met een continu beschikbare internetverbinding.


#### Vereisten voor opslagapparaten

- MicroSD-kaarten of USB-sticks moeten worden geformatteerd als FAT12-, FAT16- of FAT32-bestandssystemen - en niet exFAT of NTFS.
- SD- en SDHC-type microSD-kaarten met een capaciteit van 32 GB en kleiner worden verkocht met FAT12, FAT16 of FAT32. Ze kunnen probleemloos worden gebruikt, tenzij ze opnieuw worden geformatteerd naar een ander bestandssysteem.
- SDXC-type microSD kaarten met een capaciteit van meer dan 32 GB worden vaak geformatteerd met exFAT, en kunnen daarom niet worden gebruikt met de Cerbo GX zonder ze opnieuw te formatteren en eventueel opnieuw te partitioneren.

### Datalogs handmatig overbrengen naar VRM

Voor apparaten die permanent zonder internet zijn, is het mogelijk om de gegevens op te halen en deze vervolgens handmatig vanaf een laptop te uploaden.

1. Ga naar Instellingen → VRM-portaal en klik op „Opslag uitwerpen”. Zorg ervoor dat u nooit zomaar de SD-kaart/USB-stick verwijdert. Dit kan leiden tot schade en gegevensverlies.
2. Verwijder nu het opslagapparaat en plaats het in een computer of laptop die is verbonden met internet.
3. Open een webbrowser en navigeer naar [de VRM-portaal](#).
4. Log in en klik vervolgens op de optie „GX-bestand uploaden” en volg de instructies:




5. Verwijder het bestand van het opslagapparaat en plaats het opnieuw in het GX-apparaat. Houd er rekening mee dat het twee keer uploaden van dezelfde gegevens geen problemen veroorzaakt; maar toch is het beter om dat niet te doen.

Met een loginterval van eenmaal per minuut bedraagt de benodigde opslagruimte ongeveer 25 MB per maand, afhankelijk van het aantal aangesloten producten. Dus met een microSD-kaart van 1 GB kunt u ongeveer 3 jaar achterstand opslaan. Met andere woorden, elke microSD-kaart of USB-stick moet voldoende zijn om de 6 maanden aan gegevens op te slaan die de VRM bewaart.

Wanneer het opslagapparaat vol is, worden er geen gegevens meer geregistreerd.

Als er meerdere opslagapparaten zijn geplaatst, slaat het GX-apparaat de gegevens op in het apparaat dat het eerst is geplaatst. Wanneer die wordt verwijderd, zal het de andere niet gebruiken. In plaats daarvan zal het een interne backlog-buffer aanmaken. Alleen het plaatsen van een nieuwe zal het overschakelen naar het gebruik van externe opslag weer mogelijk maken.

### Netwerk-watchdog: auto-reboot



Deze functie, standaard uitgeschakeld, zorgt ervoor dat het GX-apparaat zichzelf automatisch opnieuw opstart als het geen verbinding heeft kunnen maken met de VRM-portaal.

Wees voorzichtig met het inschakelen van deze functie op ESS-systemen: wanneer de netwerkverbinding verloren gaat en het GX-apparaat opnieuw opstart, kan het systeem stroom verliezen wanneer het opnieuw opstarten te lang duurt (wanneer het lichtnet aanwezig is, zullen de Multi of Quattro passthru binnenkomen).

## 9.4. Problemen oplossen voor datalogging

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat u moet doen als het GX-apparaat geen gegevens naar de VRM-portaal kan verzenden.

De communicatie die nodig is voor het verzenden van logs naar de VRM-portaal is:

1. Werkende DNS
2. Correct IP-adres
3. Werkende internetverbinding
4. Uitgaande http(s) verbinding naar <http://ccgxlogging.victronenergy.com> op poort 80 en 443. Houd er rekening mee dat dit nooit een probleem zou moeten zijn, tenzij in het geval van zeer gespecialiseerde bedrijfsnetwerken.

Houd er rekening mee dat de Cerbo GX geen ondersteuning biedt voor een proxyinstelling. Kijk hier voor meer informatie over de vereiste netwerken.

### Stap 1: Update het GX-apparaat naar de nieuwste beschikbare firmware

[Instructies voor het updaten van de firmware van een GX-apparaat](#)


**Stap 2: Verifieer het netwerk en de internetverbinding**

Controleer in het menu Instellingen → Ethernet of Instellingen → WiFi, het volgende:


1. Status moet op "Verbonden" staan
2. Er moet een IP-adres zijn, dat niet begint met 169.
3. Er moet een gateway zijn
4. Er moeten DNS-servers zijn

Raadpleeg voor een GX-GSM de handleiding „Problemen oplossen in het menu GX-gsm”.

Als het IP-adres begint met 169, controleer dan of er op uw netwerk een DHCP-server wordt uitgevoerd. 99% van alle netwerken heeft een DHCP-server en is standaard ingeschakeld op alle bekende ADSL-, kabel- en 3G-routers. Als er geen DHCP-server wordt uitgevoerd, configureer dan het ip-adres handmatig.

**Ethernet**

Wanneer u Ethernet gebruikt en de status toont 'Unplugged', controleer dan of de ethernet-netwerkkabel niet defect is: of probeer een andere. De twee lampjes aan de achterkant van de Cerbo GX, waar de ethernet RJ45-kabel wordt aangesloten, moeten branden of knipperen. Als de twee lichtjes uit staan, wijst dit op een verbindingsprobleem.

**WiFi**


Als bij het gebruik van WiFi, het menu „Geen WiFi-adapter aangesloten” weergeeft, controleer dan de USB-aansluiting van de WiFi-dongle. Probeer de dongle te los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.

Wanneer u WiFi gebruikt en de status 'Failure' toont, kan het zijn dat het WiFi-wachtwoord onjuist is. Klik op „Vergeet Netwerk” en probeer opnieuw verbinding te maken met het juiste wachtwoord.

**Stap 3. VRM-portaal connectiviteit verifiëren**

Navigeer naar Instellingen → VRM online portaal en controleer de status van de verbindingfout:






Als er een verbindingfout wordt weergegeven, kan de Cerbo GX geen contact opnemen met de VRM-database. De verbindingfout toont een foutcode die de aard van het verbindingprobleem aangeeft. Ook worden details van het foutbericht getoond, om IT-experts ter plaatse te faciliteren om het probleem te diagnosticeren.


- Fout #150 Onverwachte response-tekst: Een verbinding is geslaagd, maar het resultaat was onjuist. Dit kan erop duiden dat een transparante proxy de verbinding verstoort. Voorbeelden zijn een WiFi-aanmeldingspagina of een betaalpagina voor mobiele providers.
- Fout #151 Onverwachte HTTP-reactie: De verbinding is geslaagd, maar het antwoord duidt niet op een succesvolle HTTP-resultaatcode (normaal 200). Dit kan erop duiden dat een transparante proxy de verbinding verstoort. Zie #150 hierboven voor voorbeelden.
- Fout #152 Time-out verbinding: dit kan duiden op een slechte kwaliteit internetverbinding of een restrictieve firewall.
- Fout #153 Verbindingsfout: dit kan wijzen op een routerprobleem. Controleer het weergegeven foutbericht voor meer informatie:



- Fout #153 Verbindingsprobleem, en dan specifiek een SSL-gerelateerd probleem, zoals in onderstaande schermafbeelding: controleer de datum en tijdsinstelling van het GX-apparaat, en ook de tijdzone. En controleer of uw router geen speciale disclaimer, login of acceptatiepagina toont, zoals vaak te zien in luchthavens, hotels en andere openbare WiFi.



- Fout #154 DNS-fout: Zorg ervoor dat een er geldige DNS-server is geconfigureerd in het menu Ethernet of WiFi'. Meestal wordt dit automatisch toegewezen door een DHCP-server in een netwerk.
- Fout #155 Routerfout: VRM is onbereikbaar. Deze fout treedt op als er een ICMP-fout wordt ontvangen die aangeeft dat er geen route naar de VRM-server bestaat. Zorg ervoor dat uw DHCP-server een werkende standaardroute toewijst of dat de gateway correct is geconfigureerd voor statische configuraties.
- Fout #159 Onbekende fout: dit is een algemene foutmelding voor fouten die niet direct kunnen worden gecategoriseerd. In dergelijke gevallen geeft de foutmelding informatie over het probleem.



Vink 'Laatste contact' aan. Als dit streepjes toont, heeft het GX-apparaat sinds het inschakelen geen contact kunnen opnemen met de VRM-portaal. Als het een tijd toont, maar er wordt nog steeds een fout weergegeven, kan het GX-apparaat gegevens verzenden, maar heeft het contact sindsdien verloren.

De 'gebufferde items' geeft het aantal logs aan dat het heeft opgeslagen om later te verzenden. Als dit groter is dan 0, betekent dit dat de Cerbo GX geen verbinding kan maken met de VRM-portaal. Alle gegevens worden verzonden volgens het First in First out-principe: de VRM-portaal toont pas de meest actuele informatie nadat alle oude gegevens zijn verzonden.

## 9.5. Analyse van gegevens offline, zonder VRM

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld voor zeer afgelegen sites waar geen internet beschikbaar is, kan het nuttig zijn om de gegevens te analyseren zonder deze eerst naar de VRM-portaal te hoeven uploaden.

1. Installeer VictronConnect op een Windows- of Apple-laptop
2. Plaats het opslagapparaat dat de logbestanden bevat in Victron
3. Connect, gebruik de functie GX Log Converter om ze te converteren naar Excel-bladen.

## 9.6. Remote Console op VRM - Problemen oplossen

Volg deze stappen om problemen met Remote Console op te lossen op de VRM

1. Zorg ervoor dat het aanmelden bij de VRM-portaal werkt, zie hoofdstuk 5.4. Zonder dit zal Remote Console op de VRM niet werken.
2. Nadat u de functie Remote Console hebt ingeschakeld, moet u het wachtwoord instellen (of uitschakelen).
3. Zorg er ook voor dat u de Cerbo GX opnieuw opstart na het invoeren (of uitschakelen) van het wachtwoord.
4. Zorg ervoor dat u de Cerbo GX update naar de nieuwste firmwareversie. De laatste stabiliteitsverbetering voor Remote Console is gemaakt in versie v2.30.
5. Controleer na het opnieuw opstarten de Remote Console of de VRM-status die online wordt weergegeven een poortnummer bevat. Als het 'offline' aangeeft, of poortnummer 0, dan was het niet mogelijk voor de Cerbo GX om verbinding maken met de Remote Console-server. Dit wordt normaal gesproken veroorzaakt door een (bedrijfs)firewall die de verbinding blokkeert. De oplossing is dan om een uitzondering in de firewall te configureren.
6. Controleer of uw webbrowser, waarop u VRM gebruikt, toegang heeft tot beide onderstaande URL's. Klik op beide links om ze te controleren. *Houd er rekening mee dat het zien van een Foutmelding betekent dat alles in orde is.* De goede fout is 'Error response, Error code 405, Method Not Allowed'. Als u een time-out of een andere (browser) fout krijgt, kan er een firewall zijn die de verbinding blokkeert. <https://vncrelay.victronenergy.com> & <https://vncrelay2.victronenergy.com/>

### Technische achtergrond

Om Remote Console op VRM te laten werken, moeten uw webbrowser en het GX-apparaat verbonden zijn. Deze verbinding is zodanig ontworpen dat er in bijna alle gevallen geen speciale configuratie of openstelling van firewalls nodig is. In de 0,1% van de gevallen waarbij het product niet meteen 'out of the box' werkt, is er bijvoorbeeld spraken van grote bedrijfsnetwerken met speciale beveiliging of dure satelliet- of radio-ondersteunde lange afstandsnetwerken, zoals in plattelandsgebieden in Afrika en andere afgelegen gebieden.



Wanneer de Remote Console op VRM is ingeschakeld, zal het GX-apparaat openen en een verbinding onderhouden met een van de servers van [supporthosts.victronenergy.com](https://supporthosts.victronenergy.com). Die momenteel wordt omgeleid naar twee IP-adressen (84.22.107.120 en 84.22.108.49) en in de toekomst waarschijnlijk maar. SSH is de gebruikte technologie en het zal proberen verbinding te maken met poort 22, 80 of 443; slechts één ervan hoeft te werken. De reden dat het alle drie de poorten uitprobeert, is dat op de meeste netwerken ten minste één van hen zal worden toegestaan door de lokale firewall.

Eenmaal verbonden met een van de supporthost-servers, staat die reverse SSH-tunnel te wachten om verbonden te worden door iemand die de verbinding nodig heeft. Dit kan uw browser zijn of een Victron-ingenieur omdat dezelfde technologie wordt gebruikt voor de Remote Support-functionaliteit. Zie hierboven voor meer informatie.

Wanneer u de Remote Console gebruikt op VRM, zal de browser verbinding maken met [vncrelay.victronenergy.com](https://vncrelay.victronenergy.com) of [vncrelay2.victronenergy.com](https://vncrelay2.victronenergy.com), met behulp van de websockets op poort 443. Zie Q15 van de FAQ voor meer informatie over gebruikte verbindingen van het GX-apparaat.


## 10. Nautische MFD-integratie door app

### 10.1. Inleiding & vereisten

Een Glasbrug is een MFD (Multifunctioneel Display) die de systemen en navigatiestatus van een boot integreert in een groot scherm of schermen op de brug van het schip, waardoor meerdere meters, beugels en bedradingscomplicaties worden weggenomen.

Een Victron-systeem kan daar eenvoudig in worden geïntegreerd, zoals te zien in deze video:

<https://www.youtube.com/watch?v=RWdEQfYZKEs>



Functies:

- Monitor walstroom en generatorstatus.
- Monitor accustatus voor één of meerdere accu's. Door gebruik te maken van de spanning van bijvoorbeeld acculaders, kan het ook secundaire accu's zoals Generatorstartaccu's weergeven.
- Monitor de stroomconversieapparatuur: acculaders, omvormers, omvormer/acculaders.
- Monitor de zonneproductie van een MPPT-zonnelader
- Monitor wisselstroombelastingen en gelijkstroombelastingen.
- Controleer walstroomingangslimiet.
- Controleer de omvormer/acculader: schakel het uit, aan of zet het op alleen laden.
- Open optioneel het paneel van de Victron Remote Console, zodat u toegang krijgt tot verdere parameters.

Compatibiliteit met Victron-apparatuur:

- Alle Victron omvormer/acculaders: Van een 500 VA enkelfasig apparaat tot een groot 180 kVA driefase-systeem, inclusief Multis, Quattros, 230VAC- en 120VA- modellen.
- Accumonitors: BMV-700, BMV-702, BMV-712, SmartShunt en de latere Lynx Shunt VE.Can, Lynx Ion BMS.
- Alle Victron MPPT-zonnelaadregelaars

Vereiste onderdelen:

- Accusysteem.
- Victron GX-apparaat (alle modellen zijn compatibel: CCGX, Cerbo GX, Venus GX, enz.)
- Victron-omvormer/acculader.
- Victron-accumonitor.
- Ethernet-netwerkkabel aangesloten tussen het MFD en het GX-apparaat
- MFD-specifieke Ethernet-adaptorkabel (alleen voor sommige merken, zie gedetailleerde informatie in onderstaande links)

## 10.2. Compatibele MFD's en instructies

[Instructies voor Garmin MFD's](#)

[Instructies voor Navico MFD's](#) (Simrad, B&D, Lowrance)

[Instructies voor Raymarine](#)

Furuno: ondersteuning voor Furuno MFD's, binnenkort beschikbaar. Er is geen verwachte datum van beschikbaarheid.

### De App gebruiken voor andere doeleinden

De App zoals zichtbaar op de MFD's, is een HTML5-app, gehost op het GX-apparaat. Het is ook toegankelijk vanaf een normale pc (of een tablet), door met een browser te navigeren naar: <http://venus.local/app/>. Of vervang venus.local door het GX-IP-adres.


## 11. Integratie Marine MFD met NMEA 2000

### 11.1. NMEA 2000 Inleiding

Onze GX-apparaten zijn voorzien van een NMEA 2000-out-functie: indien ingeschakeld fungeert het GX-apparaat als een brug: het zorgt ervoor dat alle accu-monitoren, omvormers/opladers en andere producten die zijn aangesloten op het GX-apparaat beschikbaar zijn op het NMEA 2000-netwerk.

Met behulp van die functie en het GX-apparaat aangesloten op een NMEA 2000-netwerk, kunnen Marine MFD's deze gegevens lezen en zichtbaar maken voor de gebruiker. Vaak is het zeer gemakkelijk te configureren.

Gebruik onze [VE.Can-naar-NMEA 2000 Micro-C kabel met mannelijk uiteinde](#) om het GX-apparaat aan te sluiten op het NMEA 2000-netwerk.



#### Vergelijking met de App-integratie

Vergeleken met de MFD-integratie via de App, zoals uitgelegd in het vorige hoofdstuk, biedt de integratie via N2K een meer aanpasbare configuratie. Het nadeel van de integratie via N2K is dat het meer werk kost om een dergelijke configuratie te realiseren en om ervoor te zorgen dat alle PGN's en velden daarin ondersteund en compatibel zijn tussen het Victron-systeem en de MFD.

#### Meer informatie

Lees naast dit hoofdstuk ook [de introductieblogpost](#), evenals ons [hoofddocument over de integratie van het Marine MFD](#).

### 11.2. Ondersteunde apparaten / PGN's

De NMEA 2000 definieert verschillende berichten. Berichten worden geïdentificeerd aan de hand van hun parametergroepsnummer (PGN). Een tekstuele beschrijving van het bericht is openbaar beschikbaar op de website van NMEA 2000 (<http://www.nmea.org/>).

Een gedetailleerde specificatie van het protocol en de berichtdefinitie of een deel ervan kunnen online worden besteld via de NMEA 2000-website.

De NMEA 2000 is gebaseerd op en compatibel met de SAE J1939. Alle AC-informatieberichten hebben de indeling voor AC-statusberichten zoals gedefinieerd in de J1939-75. De specificatie van deze berichten kan worden aangeschaft op de SAE-website (<http://www.sae.org/>).

Voor een gedetailleerde lijst van PGN's verwijzen wij u naar ons [witboek over gegevenscommunicatie](#).

#### **Omvormers/acculaders**

Alle omvormers/acculaders die kunnen worden aangesloten via een VE.Bus-poort worden ondersteund. Dit omvat Multis, Quattros, Multiplus-II's en andere (soortgelijke) Victron-omvormers/acculaders.

Gegevens worden uitgezonden; en het is mogelijk om de walstroom in te stellen en de omvormer/acculader aan of uit te schakelen of op alleen omvormen of alleen lader in te stellen.

De interface heeft twee functies:

- De "153 omvormer"-functie, vertegenwoordigt de AC-uitgang
- De "154 AC-invoer"-functie vertegenwoordigt de AC-ingang

De statusberichten van de acculader worden verzonden door de omvormerfunctie. Beide functies hebben hun eigen netwerkadres.

Omdat beide functies dezelfde PGN's verzenden, bijvoorbeeld een AC-status-PGN met spanning, stroom en overige informatie, moeten NMEA 2000-datafnumers zoals generieke displays een onderscheid kunnen maken op basis van het netwerkadres.

Afhankelijk van de functie die bij dat netwerk hoort, moet het worden geïnterpreteerd als omvormerinvoer of omvormeruitvoer.

Beeldschermen die dit niet kunnen doen, beschouwen de gegevens als behorend tot het elektriciteitsnet (nuts).

De omvormeruitvoer wordt dan genterpreteerd als hulpprogramma #0 en omvormeruitvoer als hulpprogramma #1. Deze standaard nummers kunnen indien nodig worden gewijzigd via een netwerkconfiguratietool.

**Omvormers**

Alleen VE.Bus type omvormers worden ondersteund: elke omvormer die via VE.Direct is aangesloten, wordt (nog) niet beschikbaar gesteld op de N2K bus.


**Accumonitors**

Ondersteund. Dit omvat elke accumulator die wordt ondersteund door het GX-apparaat.

**Andere gegevens en productsoorten**

Niet ondersteund. De bovengenoemde soorten zijn de enige die op dit moment worden ondersteund. Zo worden tankniveaus nog niet verwerkt op de N2K, noch zijn er gegevens van een acculader (zoals de Phoenix Smart Charger aangesloten via VE.Direct) en evenmin gegevens van zonneladers.

**11.3. NMEA 2000 gerelateerde menu-instellingen**



Tabel 1.

Instelling	Standaard	Omschrijving
CAN-Bus-profiel	VE.Can	Definieert het type & baudrate van het CAN-Bus-netwerk. Om te gebruiken in combinatie met de NMEA 2000. Zorg ervoor dat u een van de profielen kiest die VE.Can bevat en is ingesteld op 250 kbit/s
Gegevens verzenden naar VE.Can	Uit	Schakelt de NMEA 2000-out-functie in of uit.
Uniek apparaat-nummer	1	Selecteert het blok getallen dat moet worden gebruikt voor de unieke identiteitsnummers in het veld PGN 60928 NAME. Voor het GX-apparaat zelf en wanneer de NMEA 2000-out-functie is ingeschakeld, ook voor de virtuele-apparaten. U dient dit alleen te wijzigen bij het installeren van meerdere GX-apparaten op hetzelfde VE.Can-netwerk. Er zijn geen andere redenen om dit nummer te wijzigen.
Unieke nummers controleren		Hiermee wordt gezocht naar andere apparaten die hetzelfde unieke nummer gebruiken. Wanneer de zoekopdracht is voltooid, zal het reageren met OK of met de tekst:  <i>Er is al een apparaat verbonden met dit unieke nummer. Selecteer een ander apparaat.</i>  Houd er rekening mee dat er normaal gesproken geen reden is om deze functie te gebruiken: het GX-apparaat controleert automatisch en continu de uniciteit van de gebruikte nummers en waarschuwt wanneer er sprake is van een conflict. Deze instelling is beschikbaar om snel te bevestigen dat alles in orde is na het wijzigen van de instelling.

**11.4. Technische details NMEA 2000-out**

**11.4.1. NMEA 2000 Woordenlijst**

Hier is een woordenlijst om te helpen bij de interpretatie van deze tekst:

- Virtueel apparaat: een Accumonitor, Inverter of ander Victron apparaat dat zelf geen CAN-bus poort heeft, die "virtueel" beschikbaar is gesteld op de CAN-bus door de NMEA 2000-out-functie van het GX-apparaat.
- CAN-bus: de VE.Can-poort op het GX-apparaat die in de context van dit hoofdstuk hoogstwaarschijnlijk verbonden is met een NMEA 2000-netwerk.
- NMEA 2000-out-functie: de softwarefunctie van het GX-apparaat die in dit hoofdstuk wordt beschreven.
- NMEA 2000: Nautisch CAN-bus-protocol, gebaseerd op de J1939.
- Instantie: er zijn veel soorten instanties die hieronder in detail worden uitgelegd.
- J1939: Een set standaarden die een CAN-bus-protocol definiëren, gedefinieerd door de SAE-organisatie.
- Address Claim Procedure (ACL): een mechanisme, gespecificeerd door de J1939 en gebruikt in de NMEA 2000, die door apparaten op het netwerk wordt gebruikt om te onderhandelen en elk apparaat op het netwerk een uniek netwerkadres toe te wijzen. Het is een getal van 0 tot 252. Er zijn drie speciale netwerkadressen gedefinieerd:
  1. 0xFD (253) - Gereserveerd
  2. 0xFE (254) - Kan geen adres claimen - bijvoorbeeld wanneer alle anderen in gebruik zijn
  3. 0xFF (255) - Het uitzendingsadres

### 11.4.2. NMEA 2000 Virtual-apparaten<sup>35</sup> (Elektriciteitsopwekking)

Wanneer de NMEA 2000-out-functie is ingeschakeld, fungeert het GX-apparaat als een brug: het maakt elke accumonitor, omvormer/accuader of ander apparaat dat is aangesloten, afzonderlijk beschikbaar op de CAN-bus.

Individueel, met een eigen netwerkadres, eigen apparaatinstantie, functiecodes, enzovoort.

Bijvoorbeeld, een GX-apparaat met twee BMV's aangesloten op een VE.Direct-poort en een omvormer/accuader aangesloten via een VE.Bus, zal de volgende gegevens beschikbaar maken op de CAN-bus:

**Tabel 2.**

Adres	Klasse	Functie	Omschrijving
0xE1	130 (Display)	120 (Display)	Het GX-apparaat zelf
0x03	35 (Elektrische opwekking)	170 (Accu)	De 1ste BMV
0xE4	35 (Elektrische opwekking)	170 (Accu)	De 2de BMV
0xD3	35 (Elektrische opwekking)	153	De omvormer/accuader (AC-uitgang)
0xD6	35 (Elektrische opwekking)	154	De omvormer/accuader (AC-ingang)

### 11.4.3. NMEA 2000-klassen en -functies

Volgens de NMEA 2000-specificatie definiëren deze de soorten zenders en apparaten die zijn aangesloten op de CAN-bus. Klassen zijn de hoofdcategorieën en functies specificeren het tot een nader detail.

### 11.4.4. NMEA 2000-instanties

NMEA 2000 definieert drie verschillende instanties:

1. Gegevensinstantie
2. Apparaatinstantie
3. Systeeminstantie

Voor alle accumonitoren en andere apparaten die het GX-apparaat beschikbaar stelt op de CAN-bus, is elk van de bovenstaande typen instanties beschikbaar en kan afzonderlijk worden geconfigureerd.

Per virtueel apparaat is er één apparaatinstantie en één systeeminstantie. En afhankelijk van het type virtueel apparaat, zijn er één of meerdere gegevensinstanties.

Voor een BMV-712 zijn er bijvoorbeeld twee gegevensinstanties, één "DC-instantie" voor de hoofdacu en een ander voor de Startaccu spanning.

Hoe u de instanties configureert, hangt af van de apparatuur en software die wordt gebruikt om op de CAN-bus uit te lezen. Voorbeelden van deze apparatuur en software zijn MFD's zoals die van Garmin, Raymarine of Navico; maar ook meer software georiënteerde oplossingen van bijvoorbeeld Actisense en Maretron.

De meeste, of hopelijk elk, van deze oplossingen identificeren parameters en producten door unieke apparaatinstanties op te vragen of met behulp van de unieke identiteitsnummers van de PGN 60928 NAME. Ze gaan er niet vanuit dat de gegevensinstanties wereldwijd uniek zijn.

De NMEA 2000-specificatie specificeert het volgende: "Gegevensinstanties zullen uniek zijn wanneer ze door een apparaat in dezelfde PGN's worden verzonden. Gegevensinstanties zullen niet uniek zijn op het netwerk. De programmeerbaarheid van veld- en moet worden geïmplementeerd door gebruik te maken van de PGN 126208, Write Fields Group-functie."

Met andere woorden, gegevensinstanties moeten alleen in één apparaat uniek te zijn. Het is geen vereiste dat ze wereldwijd uniek zijn — de enige uitzondering is de "motorsinstantie" die in ieder geval voorlopig, om compatibel te zijn met oudere apparaten, wereldwijd uniek zijn (bijv. Bakboord = 0, Stuurboord = 1). Sommige van onze BMV-accumonitoren kunnen bijvoorbeeld twee spanningen meten, één voor de hoofdacu en één voor de startaccu, en dat is waar gegevensinstantiëring wordt gebruikt. Verge-

lijkbaar voor acculaders met meerdere uitgangen. Houd er rekening mee dat het installatieprogramma deze gegevensinstanties niet hoeft te wijzigen, aangezien deze producten vooraf zijn geconfigureerd voor het verzenden van de relevante PGN's met unieke gegevensinstanties (Accu-instantie & DC-gegevensinstantie, in dit geval).

**WAARSCHUWING:** Hoewel het mogelijk is om de gegevensinstanties te wijzigen, zal een dergelijke verandering op een Victron-apparaat ertoe leiden dat het niet meer mogelijk is voor andere Victron-apparaten om het op de juiste wijze uit te lezen.

Een opmerking over de apparaatinstanties: het is niet nodig om een unieke apparaatinstantie toe te wijzen aan elk apparaat op de CAN-bus. Het is geen probleem dat een accumonitor en een zonnelader beide worden geconfigureerd met (hun standaard) Apparaatinstantie 0. Ook wanneer u meerdere accumonitors of zonneladers hebt, is het niet altijd nodig om elk van hen een unieke apparaatinstantie toe te wijzen. Ze hoeven, zo nodig, alleen uniek te zijn voor die apparaten die dezelfde functie gebruiken.

En houd er rekening mee dat het wijzigen van de apparaatinstantie op een Victron-apparaat de werking ervan kan veranderen, zie hieronder.

### Systeeminstanties

Volgens de NMEA 2000-specificatie is deze instantie een 4-bits veld met een geldig bereik van 0 t/m 15 dat de verschijning aangeeft van apparaten in extra netwerksegmenten, redundante of parallelle netwerken of subnetwerken.

Het Systeeminstantie veld kan worden gebruikt om meerdere NMEA 2000-netwerken op deze grotere nautische platforms te faciliteren. NMEA 2000-apparaten achter een brug, router, gateway of als onderdeel van een netwerksegment kunnen dit allemaal aangeven door gebruik en toepassing van het systeeminstantie veld.

### De ECU-instantie en Functie-instantie

In sommige documentatie en softwaretools wordt er nog andere terminologie gebruikt:

- ECU-instantie
- Functie-instantie
- Apparaatinstantie Lager
- Apparaatinstantie Hoger

Ze verhouden zich op de volgende manier: de termen *ECU-instantie* en *Functie-instantie* zijn afkomstig van de SAE J1939- en ISO 11783-5-specificatie. En ze bestaan niet in de NMEA 2000-definitie. Ze definiëren echter allemaal dezelfde velden in dezelfde CAN-busberichten die NMEA 2000 definieert als *apparaatinstantie*.

Om specifiek te zijn: het veld dat J1939 definieert als ECU-instantie is in de NMEA 2000-specificatie hernoemd naar *Apparaatinstantie Lager*. De functie-instantie wordt hernoemd naar *Apparaatinstantie Hoger*. Samen vormen ze de *Apparaatinstantie*, een NMEA definitie.

Bij gebruik van verschillende termen, zijn die velden dezelfde velden in beide standaarden. Apparaatinstantie Lager is 3 bits lang en Apparaatinstantie Hoger 5, gezamenlijk 8 bits. Dit vormt de byte van de NMEA 2000-apparaatinstantie.

### De unieke instantie

De *unieke instantie* is nog zo'n woord dat wordt gebruikt om bijna dezelfde informatie te beschrijven. Het wordt gebruikt door Maretron en kan zichtbaar worden gemaakt in hun software door de gerelateerde kolom in te schakelen. De Maretron-software kiest zelf tussen Apparaatinstantie en Gegevensinstantie.

## 11.4.5. NMEA 2000-instanties wijzigen

### Gegevensinstantie

Gegevensinstanties kunnen niet worden gewijzigd -tenminste- bij Victron we bieden geen mogelijkheid om dit te doen en ook we kennen geen andere beschikbare tool die het mogelijk maakt om Gegevensinstanties te wijzigen. Houd er rekening mee dat we, zoals hierboven uitgelegd onder het kopje WAARSCHUWING, ook adviseren om gegevensinstanties niet te wijzigen; aangezien de informatie dat niet meer goed kan worden gelezen door andere Victron-apparaten.

Technisch gezien ondersteunen onze producten de mogelijkheid om hun gegevensinstanties te wijzigen, door gebruik te maken van de CAN-bus-berichten die hiervoor zijn opgegeven in de NMEA 2000-documentatie (de zogenaamde "complex write"-commando's).

### Apparaatinstantie

Zie [dit document](#) als u de apparaatinstanties wilt wijzigen.

**WAARSCHUWING:** deze (Victron)-functies zijn afhankelijk van de apparaatinstantie:

1. Voor een [ESS-systeem](#) met zonneladers die zijn aangesloten op een VE.CAN-netwerk, moeten die zonneladers worden geconfigureerd naar hun standaard apparaatinstantie (0) voor een goede werking. Dit geldt niet voor VE.Direct-aangesloten zonneladers die op de CAN-bus als virtueel apparaat beschikbaar worden gesteld met behulp van de NMEA 2000-out-functie. Tenzij de apparaatinstantie van het GX-apparaat opnieuw is geconfigureerd naar een ander apparaatinstantie. Dat is tech-

nisch mogelijk, maar we raden het niet aan en het is ook nooit vereist. In die situatie moeten de acculaders echter worden geconfigureerd naar dezelfde instantie als het GX-apparaat.

2. Voor systemen met beheerde accu's geldt hetzelfde.
3. Voor zowel zonneladers als AC-aangesloten acculaders, wanneer aangesloten op een VE.Can-netwerk, zullen ze hun werking synchroniseren. Laadstatus en dergelijken. Om die functie te laten werken, moeten alle opladers worden geconfigureerd voor dezelfde apparaatinstantie.

Kortom: voor het merendeel van de systemen raden we aan om de apparaatinstantie op de standaard 0 te laten staan.

#### 11.4.6. Unieke identiteitsnummers PGN 60928 NAME

Het GX-apparaat wijst een individueel uniek identiteitsnummer toe aan elk virtueel apparaat. Het toegewezen nummer is een functie van het *Unieke identiteitsnummers PGN 60928 NAME* ofwel *Uniek apparaatnummer voor de VE.Can* zoals aangegeven in de schemopname hierboven, zoals geconfigureerd in de instellingen van het GX-apparaat.

Deze tabel laat zien hoe het wijzigen van die instelling zich vertaalt in de virtuele apparaten zoals beschikbaar op de CAN-bus:

**Tabel 3.**

geconfigureerd uniek identiteitsblok:	1	2	3	4
GX-apparaat	500	1000	1500	2000
1ste virtuele apparaat (bijvoorbeeld een BMV)	501	1001	1501	2001
2de virtuele apparaat (bijvoorbeeld een andere BMV)	502	1002	1502	2002
3e virtuele apparaat (bijvoorbeeld een derde BMV)	503	1003	1503	2003



## 12. Digitale ingangen

De digitale ingangen van de Cerbo GX worden weergegeven in het [overzicht van aansluitingen \[5\]](#).

### 12.1. Configuratie


Elk van de digitale ingangen kan worden geconfigureerd als een van een aantal vooraf gedefinieerde sensoren die ook als alarm kunnen worden geconfigureerd.

Houd er rekening mee dat de pulsmeter wordt niet ondersteund in de Cerbo GX.


De mogelijke configureerbare functies zijn:

Functie	Statussen
Deuralarm	Open/Gesloten
Lenspomp	Aan/Uit
Lensalarm	OK/Alarm
Inbreekalarm	OK/Alarm
Rookalarm	OK/Alarm
Brandalarm	OK/Alarm
CO2-alarm	OK/Alarm
Generator	In bedrijf/gestopt

De functie van elke ingang kan worden geconfigureerd in de GUI onder Instellingen → I/O → Digitale ingangen.




Zodra de ingang is geconfigureerd voor het beoogde doel, zal deze worden weergegeven met andere apparaten.



Andere parameters met betrekking tot die functie kunnen worden geconfigureerd door het apparaatmenu te openen en Instellen te selecteren.

Voor sensoren en alarmen kunt u beslissen of de ingang als een alarmtoestand moet worden behandeld of dat de labels moeten worden omgekeerd en of de logische niveaus moeten worden omgekeerd.

- Als u de labels die aan de herinnering zijn gekoppeld wilt verwisselen, stelt u 'Omgekeerd' in op aan.
- Als een logische lage invoer (0V) als een positieve voorwaarde moet worden beschouwd, stelt u "Omgekeerde alarmlogica" in op aan.



## 12.2. Uitlezen van digitale ingangen via Modbus-TCP

De waarden/toestanden van de digitale ingangen zijn beschikbaar op Modbus-TCP. Download voor meer informatie hierover een kopie van het document 'Modbus-TCP-registratielijst' van onze website. En bekijk onze [FAQ met betrekking tot de Modbus-TCP](#).

## 13. Foutcodes

### Verschillende oorsprongen van fouten

Op uw GX-apparaat zijn sommige weergegeven foutcodes van het GX-apparaat zelf, bekijk in dat geval onderstaande lijst. Als systeembedieningspaneel toont het ook foutcodes van aangesloten apparaten.

- Multi en Quattro-omvormer/acculaders [VE.Bus-foutcodes](#)
- MPPT-zonneladers: [Foutcodes MPPT-zonnelader](#)

### GX-fout #42 - Opslag beschadigd

Dit betekent dat het flash-geheugen in het GX-apparaat is beschadigd.

Het apparaat moet worden teruggestuurd voor reparatie/vervanging. Het is niet mogelijk om dit probleem ter plekke of met een firmware-update te verhelpen.

Het getroffen flash-geheugen is de partitie die alle gebruikersinstellingen en fabrieksgegevens bevat, zoals serienummers en Wi-Fi-codes.

### GX-fout #47 - Probleem met gegevenspartitie

De interne opslag in het GX-apparaat is hoogstwaarschijnlijk verbroken: waardoor het zijn configuratie verliest.

Neem contact op met uw dealer of installateur; zie [www.victronenergy.com/support](http://www.victronenergy.com/support)

### GX-fout #48 - DVCC met incompatibele firmware

Deze fout wordt veroorzaakt wanneer de DVCC-functie is ingeschakeld, terwijl niet alle apparaten in het systeem zijn bijgewerkt naar recent genoeg firmware. Meer informatie over DVCC en minimaal vereiste firmwareversies kunt u vinden in hoofdstuk 4 van deze handleiding.

### Opmerking voor systemen met BYD, MG Energy Systems en Victron Lynx Ion BMS-accu's:

Sinds Venus OS v2.40, uitgebracht in december 2019, wordt de DVCC-functie automatisch ingeschakeld wanneer het systeem een ondersteunde Accu/BMS-type detecteert. In systemen waar de DVCC voor moet worden ingeschakeld door de accufabrikant is het nu niet meer mogelijk om de DVCC uit te schakelen.

Dit veroorzaakt een probleem voor systemen die lang geleden zijn geïnstalleerd en in gebruik zijn genomen, voordat DVCC beschikbaar was. Ze hebben mogelijk niet de andere noodzakelijke componenten of firmware om correct te werken met het systeem ingeschakeld.

De oplossing is:

1. Automatische updates uitschakelen; Instellingen → Firmware → Online updates.
2. Ga terug naar v2.33: Zie „Instellingen”, „Firmware” en vervolgens „Opgeslagen backupfirmware”.
3. Zorg ervoor dat de DVCC weer is uitgeschakeld.

Raadpleeg uw installateur om te controleren of het accusysteem wordt beheerd met tweedraadsbesturing (een eerdere alternatieve besturingsmethode voor DVCC) of niet:

Als er geen laad- en ontladingsbedrading is tussen de BMS, omvormer/acculaders en ladingregelaars, dan is DVCC vereist voor bovengenoemde accumerken, en dit betekent ook bepaalde minimale firmware-vereisten voor de aangesloten omvormer/acculaders en zonneladingregelaars.

Wat nieuw is sinds Venus OS v2.40 is (a) dat DVCC automatisch wordt ingeschakeld wanneer het de bovengenoemde accutypen ziet, en (b) dat wanneer DVCC is ingeschakeld, controleert het de aangesloten apparaten op de minimale firmware en stuurt een Fout #48-melding in het geval de firmware van een of meer aangesloten apparaten te oud is.

## 14. FAQ

### 14.1. Cerbo GX FAQ

#### Q1: Ik kan mijn Multi/Quattro-systeem niet in- of uitschakelen

Om het probleem op te lossen, moet u eerst weten hoe het systeem is aangesloten. Volg dan de onderstaande stap-voor-stap instructies. Er zijn twee manieren om een Multi/Quattro-systeem aan te sluiten op een Cerbo GX. In de meeste systemen zullen ze direct worden aangesloten op de VE.Bus-poort aan de achterzijde van de Cerbo GX. En, optie twee: in sommige systemen zijn ze verbonden met de Cerbo GX met behulp van een [VE.Bus-naar-VE.Can-interface](#).

#### Stap-voor-stap instructies wanneer aangesloten op de VE.Bus-poort op de Cerbo GX

1. Update de Color Control naar de meest recente beschikbare versie. Zie onze blogposts op <https://www.victronenergy.com/blog/category/firmware-software/>.
2. Heeft u een Digital Multi Control of VE.Bus BMS in het systeem? In dat geval is het normaal dat de aan/uit is uitgeschakeld. Zie ook de VE.Bus gerelateerde opmerkingen in de [Cerbo GX handleiding](#)
3. Als u een Digital Multi Control of VE.Bus BMS op uw systeem hebt aangesloten, onthoudt de Color Control het en zelfs wanneer deze accessoires zijn verwijderd, blijft de aan/uit-schakelaar nog steeds uitgeschakeld. Om het geheugen te wissen, voert u een Redetect-systeem uit. Deze optie is te vinden in de Multi of Quattro-sectie van het Cerbo GX menu.
4. Voor parallel/driefasesystemen bestaande uit meer dan 5 eenheden: afhankelijk van de temperatuur en andere omstandigheden is het mogelijk om een systeem weer in te schakelen na het uitschakelen met de Cerbo GX. Na in bedrijf te zijn geweest dient u de VE.Bus-kabel los te koppelen van de achterkant van de Cerbo GX. Sluit het weer aan na het opstarten van het VE.Bus-systeem. De echte oplossing is het installeren van de "Cerbo GX -dongle voor grote VE.Bus-systemen", artikelnummer BPP900300100. Lees voor meer informatie de [aansluitingsinstructies](#).

#### Stap-voor-stapinstructies wanneer aangesloten op de Cerbo GX via de VE.can.

1. Update de Color Control naar de meest recente beschikbare versie. Bekijk onze blogposts in de firmwarecategorie.
2. Update de VE.Bus-naar-VE.CAN-interface naar de nieuwste versie. De eenvoudigste manier om dat te doen is met behulp van externe firmware-update: het hebben van een speciaal stuk hardware, de Can-USB, is dan niet nodig.
3. Heeft u een Digital Multi Control of VE.Bus BMS in het systeem? In dat geval is het normaal dat de aan/uit is uitgeschakeld. Zie ook de VE.Bus gerelateerde opmerkingen in de Cerbo GX-handleiding
4. Als u een Digital Multi Control of VE.Bus BMS op uw systeem hebt aangesloten en deze nu niet meer is aangesloten, onthoudt de Can.bus-interface deze. Daarom zal zelfs nadat deze accessoires zijn verwijderd, de aan/uit-schakelaar nog steeds worden uitgeschakeld. Het wissen van dit geheugen is helaas zelf niet mogelijk. Neem contact met ons op zodat wij u kunnen helpen.

### 14.2. Q2: Heb ik een BMV nodig om de juiste accustatus te zien?

[Hierrheen](#) verplaatst.

### 14.3. Q3: Ik heb geen internet, waar kan ik een simkaart plaatsen?

Er is geen 3G-modem in het GX-apparaat en daarom ook geen gleuf voor een simkaart. Ga naar een lokale winkel en koop een 3G-router met Ethernet-poorten. Meer informatie in de blogpost link hieronder en in het bijzonder in de sectie Opmerkingen, aangezien meerdere gebruikers verschillende apparatuur uitproberen:

<https://www.victronenergy.com/blog/2014/03/09/off-grid-color-control-gx-to-vmr-portaal-connectivity/>

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om hier een VGR2 of VER voor te gebruiken. Ook zal het in de nabije toekomst niet mogelijk zijn.

### 14.4. Q4: Kan ik zowel een GX-apparaat als een VGR2/VER aansluiten op een Multi/Omvormer/Quattro?

Nee. In plaats van deze combinatie, raden we aan om de Cerbo GX te gebruiken en een 3G of soortgelijke mobiele router toe te voegen. Zie [Internetconnectiviteit \[17\]](#).

### 14.5. Q5: Kan ik meerdere Color Controls aansluiten op een Multi/Omvormer/Quattro?

No.

### 14.6. Q6: Ik zie onjuiste stroomwaarden (ampère of stroomwaarden op mijn Cerbo GX

Voorbeelden zijn:

- Ik weet dat een belasting 40 W trekt van de Multi, maar de Cerbo GX toont 10 W of zelfs 0 W.
- Ik zie dat de Multi een belasting voedt met 2000 W, in de omvormermodus, maar er wordt alleen 1850 W van de accu afgenomen. Komt die 150 W uit het niets?

Het algemene antwoord is: de Multi en Quattros zijn geen meetinstrumenten, het zijn omvormers/acculaders, en de getoonde metingen zijn een inschatting.

In detail, er zijn verschillende oorzaken voor meetonnauwkeurigheden:

1. Een deel van het vermogen dat door de omvormer van een accu wordt gebruikt zal verloren gaan omdat het omgezet wordt in warmteverlies: efficiëntieverliezen.
2. De Multi meet de stroom die uit de accu wordt getrokken niet echt. Het meet de stroom aan de uitgang van de omvormer en maakt vervolgens een aanname van het vermogen dat uit de accu wordt getrokken.
3. Watts vs VA: afhankelijk van de Multi/Quattro firmwareversie en de Cerbo GX-firmwareversie, kijkt u naar VA's (het resultaat van de berekening van de wisselspanning \* AC stroom) of naar een Watt-meting. Als u WATTS wilt zien op de Cerbo GX, werkt u uw Cerbo GX bij naar de nieuwste versie (v1.21 of nieuwer). Zorg er ook voor dat de firmwareversie in uw Multi de uitlezing van Watts ondersteunt. Minimale versies zijn xxxx154, xxxx205 en xxxx300.
4. Multis/Quattros aangesloten op de Cerbo GX via een VE.Bus-naar-VE.Can-interface zal altijd de VA's rapporteren, Watts (nog) niet.
5. Als een stroomsensorassistent in een Multi/Quattro is geladen en er geen sensor is aangesloten, geeft deze ongeldige vermogen/kWh-waarden aan.
6. Als een stroomsensorassistent in een Multi/Quattro is geladen, zorg er dan voor dat de positie correct is ingesteld en dat de schaal overeenkomt met de dipschakelaars op de sensor zelf.
7. Een stroomsensorassistent meet en rapporteert VA's, geen Watt's.

Opmerkingen voor systemen met meerdere parallel-aangesloten eenheden:

1. Cerbo GX versies vóór v1.20 maken gebruik van het door de master van een fase gerapporteerde vermogen en stroom, vermenigvuldigd met het aantal apparaten in die fase. Vanaf versie v1.20 worden de waarden van alle apparaten per fase opgeteld en zullen daarom nauwkeuriger zijn.
2. Dit onthult een bug in de firmware van de Multi wanneer parallel uitgevoerd. CCGX v1.21 omzeilt dit, door terug te vallen op het oorspronkelijke gedrag wanneer het een getroffen firmwareversie ziet. Voor betere metingen moeten de Multi's worden geüpdatet. De bug is opgelost in VE.Bus-firmwareversie xxxx159, xxxx209, xxxx306. Die firmware is uitgebracht op 17 februari 2015.
3. Multi-firmwareversies vanaf 26xx207/xxxx300 kunnen ook de vermogenswaarden op een bepaald moment bevriezen.

Tips om meetproblemen te voorkomen:

1. Sluit VEConfigure niet aan terwijl de Cerbo GX is aangesloten
2. De VE.Bus is geen 100% plug and play systeem: als u de Cerbo GX van de ene Multi loskoppelt en direct aansluit op een andere, kan dit resulteren in incorrecte waarden. Om er zeker van te zijn dat dit niet het geval is, gebruikt u de optie 'detecteer systeem opnieuw' in het Multi/Quattro-menu op de Cerbo GX.

#### **14.7. Q7: Er is een menu-onderdeel, "Multi" genaamd, in plaats van de productnaam VE.Bus**

Een VE.Bus-systeem kan volledig worden uitgeschakeld, inclusief de communicatie ervan. Als u een VE.Bus-systeem uitschakelt en daarna de Cerbo GX reset, kan de Cerbo GX de gedetailleerde productnaam niet verkrijgen en toont in plaats daarvan "Multi".

Om de juiste naam weer te krijgen, gaat u naar het menu Multi op de Cerbo GX en stelt u het menu-item 'Schakelen' in of als er een Digitale Multi Control aanwezig is, stelt u de fysieke schakelaar in op Aan. Houd er rekening mee dat wanneer er een BMS is, bovenstaande procedure alleen werkt binnen de bedrijfsspanningwaarden.

#### **14.8. Q8: Er is een menu-item met de naam "Multi", terwijl er geen omvormer, Multi of Quattro verbonden is**

Als een Cerbo GX verbonden is geweest met een VE.Bus BMS of Digital Multi Control (DMC), zal het ze onthouden, totdat het 'Redetect-systeem' wordt opgestart vanuit het Cerbo GX-menu. Herstart de Cerbo GX na één minuut: Instellingen → Algemeen → Opnieuw opstarten.

#### **14.9. Q9: Wanneer ik het IP-adres van de Color Control in mijn browser typ, zie ik een webpagina met Hiawatha?**

Ons plan is om op zijn minst een website te draaien waar je instellingen kunt wijzigen en de huidige status kunt zien. Als alles werkt zoals we zouden willen, zou er een volledig functionele versie van de online VRM-portalkomen die lokaal op de Cerbo GX draait. Hierdoor kunnen mensen zonder internetverbinding of een intermitterende internetverbinding dezelfde functies en functionaliteiten hebben.

#### **14.10. Q10: Ik heb meerdere zonneladers MPPT 150/70 parallel lopen. Van welke zal ik de relaisstatus in het Cerbo GX-menu zien?**

Van een willekeurige.

### 14.11. Q11: Hoe lang moet automatisch updaten duren?

De grootte van de download is meestal rond de 90MB. Na het downloaden worden de bestanden geïnstalleerd. Dit kan tot 5 minuten duren.

### 14.12. Q12: Ik heb een VGR met IO Extender. Hoe kan ik deze vervangen door een Cerbo GX?

Het is nog niet mogelijk om de IO Extender-functionaliteit te vervangen.

### 14.13. Q13: Kan ik Remote VEConfigure gebruiken, zoals ik deed met de VGR2?

Ja, zie de [handleiding VE Power Setup](#)

### 14.14. Q14: Het Blue Power-paneel kan worden gevoed via het VE.Net netwerk, kan ik dat ook doen met een Cerbo GX?

Nee, een Cerbo GX moet altijd zelf worden gevoed.

### 14.15. Q15: Welk type netwerk wordt gebruikt door de Cerbo GX (TCP- en UDP-poorten)?

Grondbeginselen:

- De Cerbo GX moet een geldig IP-adres ophalen van een DHCP-server, inclusief een werkende DNS-server en gateway, of een statische IP-configuratie.
- DNS-poort 53 UDP en TCP
- NTP (tijdsynchronisatie) UDP-poort 123

VRM-portaal:

- Gegevens naar het VRM-Portaal worden verzonden via HTTP POST en GET verzoeken naar <http://ccgxlogging.victronener-gy.com> op poort 80. Gevoelige gegevens worden via HTTPS op poort 443 naar dezelfde host verzonden.

Firmware-updates:

- De Cerbo GX maakt verbinding met <http://updates.victronenergy.com/> op poort 443.

Ondersteuning op afstand (standaard uitgeschakeld):

- Indien ingeschakeld, wordt de uitgaande SSH-verbinding met [supporthost.victronenergy.com](http://supporthost.victronenergy.com) onderhouden. De Cerbo GX zal proberen verbinding te maken op poort 22, 80 en 443, en de eerste die werkt wordt onderhouden.
- Het inschakelen van Remote Support maakt ook de sshd-daemon mogelijk en luisteren naar inkomende SSH-verzoeken op poort 22. Zie de volgende FAQ-vermelding voor meer informatie over de functionaliteit voor externe ondersteuning.

Twee-weg communicatie (Remote VEConfig en Remote Firmware-updates):

- Vóór V2.20: Gebruikt HTTPS (poort 443) naar de Pubnub-servers
- v2.20 en hoger: verbindt met [mqtt-rpc.victronenergy.com](http://mqtt-rpc.victronenergy.com) op poort 443

MQTT (standaard uitgeschakeld):

- Wanneer ingeschakeld, wordt een lokale MQTT-broker gestart, die TCP-verbindingen op poort 1883 accepteert. De Cerbo GX zal ook proberen verbinding te maken met de Victron MQTT cloud server ([mqtt.victronenergy.com](http://mqtt.victronenergy.com)) met behulp van SSL op poort 8883.

Remote Console op VRM (standaard uitgeschakeld):

- Remote Console op VRM gebruikt dezelfde reverse ssh tunnel als voor Remote Support: uitgaande verbinding met [support-hosts.victronenergy.com](http://support-hosts.victronenergy.com) op poort 22, 80 of 443. Er is geen poort-forwarding in routers nodig om Remote Console op VRM te gebruiken. Merk op dat [supporthosts.victronenergy.com](http://supporthosts.victronenergy.com) wordt omgeleid naar meerdere IP-adressen: 84.22.108.49 en 84.22.107.120.
- Zie hier om problemen op te lossen voor Remote Console op VRM.

Remote Console op LAN (standaard uitgeschakeld):

- Remote Console op LAN vereist poort 80 (kleine website gehost op lokale hiawatha webserver op Cerbo GX). En vereist ook poort 81, wat de luisterpoort is voor de websocket tunnel naar VNC.

ModbusTCP (standaard uitgeschakeld):

- ModbusTCP-server gebruikt poort 502

### **14.16. Q16: Wat is de functionaliteit achter het menu-item Remote Support (SSH in het Ethernet-menu?)**

Wanneer ingeschakeld, opent de Color Control een SSH-verbinding met onze beveiligde server, met een reverse tunnel terug naar de Color Control. Via deze tunnel kunnen Victron-ingenieurs inloggen op uw Cerbo GX en ondersteuning op afstand uitvoeren. Dit werkt wanneer de Cerbo GX is genstalleerd op een internetverbinding. De verbinding werkt zelfs wanneer genstalleerd achter een firewall. De SSH-verbinding wordt uitgaand naar poort 80, 22 of 443 op supporthost.victronenergy.com. De functie Remote Support is standaard uitgeschakeld.

### **14.17. Q17: Ik zie geen ondersteuning voor VE.Net-producten in de lijst, komt dat nog?**

No.

### **14.18. Q18: Wat is het datagebruik van de Cerbo GX?**

Datagebruik is sterk afhankelijk van de hoeveelheid verbonden producten, het gedrag en het gebruik van die producten. De onderstaande metingen zijn slechts een indicatie, en afkomstig van een systeem met één Cerbo GX, één Multi, één BMV en één MPPT. Loginterval ingesteld op 15 minuten. Als u een duur dataplan heeft, maak dan een fail-safe.

Dataverbruik per maand:

- VRM-logging: 15 MB-download , 45 MB-upload
- Remote Support: 22 MB-download, 40 MB-upload
- Update-controles: 8 MB-download, 0,3 MB-upload (Dit omvat de update zelf niet.)
- 2-richtingcommunicatie: 26 MB-download, 48 MB-upload

De genoemde megabytes bevatten niet het downloaden van een Color Control-firmware-update. Firmware-updates van 60 MB zijn niet ongewoon.

### **14.19. Q19: Hoeveel wisselstroomsensoren kan ik aansluiten op één VE.Bus-systeem?**

Het huidige maximum is 9 sensoren (vanaf Cerbo GX v1.31). Houd er rekening mee dat elk afzonderlijk moet worden geconfigureerd met een assistent in de Multi of Quattro waarnaar het is bedraad.

### **14.20. Q20: Problemen met Multi die niet start wanneer Cerbo GX is aangesloten/Let op bij het aanzetten van de Cerbo GX AC-uitaansluitklem van een VE.Bus-omvormer, Multi of Quattro**

Zorg ervoor dat op het GX-apparaat en de MultiPlus de nieuwste firmwareversie uitvoeren.

Als u de Cerbo GX voedt vanuit een AC-adapter aangesloten is op de AC-uitgangspoort van een VE.Bus-product (Omvormer, Multi of Quattro), dan zal er een impasse optreden nadat het VE.Bus-product om welke reden dan ook worden uitgeschakeld (na een operationele fout of tijdens een black start). De VE.Bus-apparaten zullen niet opstarten totdat de Cerbo GX van stroom wordt voorzien... De Cerbo GX zal echter ook niet opstarten totdat het van stroom wordt voorzien. Zie FAQ voor meer informatie hierover.

Deze impasse kan worden verholpen door de VE.Bus-kabel van de Cerbo GX kort los te koppelen. U zult zien dat de VE.Bus-producten dan onmiddellijk beginnen met opstarten.

Deze impasse kan op twee manieren worden vermeden:

- Voed de Cerbo GX van de accu; of
- Verwijder pin 7 in de VE.Bus-kabel aangesloten op de Cerbo GX

Door pin 7 van de VE.Bus kabel naar de Cerbo GX (bruin/wit volgens standaard RJ45 ethernetkabel kleurcodering) te verwijderen, kunnen de VE.Bus-producten opstarten zonder te wachten op het opstarten van de Cerbo GX.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van een Redflow ZBM2/ZCELL-accu, pin 7 moet worden verwijderd, zelfs als de Cerbo GX met gelijkstroom wordt gevoed, om dezelfde impasse te voorkomen op momenten dat het Redflow-accucluster 0% SoC heeft.





Het nadeel van het verwijderen van pin 7 is dat het uitschakelen van het VE.Bus-apparaat minder effectief zal zijn: hoewel het stopt met laden en omvormen, zal het nog steeds in de standby-modus staan en daarom meer stroom uit de accu trekken dan wanneer pin 7 op zijn plaats is. Meestal is dit alleen relevant in Nautische of Automotive systemen waar het normaal is om het VE.Bus-apparaat regelmatig uit te schakelen. Voor dit soort systemen raden wij u aan om pin 7 niet te verwijderen, maar de Cerbo GX gewoon te voeden vanuit de accu.

#### 14.21. Q21: Ik hou van Linux, programmeren, Victron en de Cerbo GX. Kan ik meer doen?

Ja, dat kan! We zijn van plan om bijna alle code als open source gratis uit te geven, maar zo ver zijn we nog niet. Wat we vandaag kunnen bieden is dat veel delen van de software in script of andere niet-geprecompileerde talen zijn, zoals Python en QML, en daarom beschikbaar zijn op uw Cerbo GX en gemakkelijk zijn te wijzigen. Root-wachtwoord en meer informatie is [hier](#) beschikbaar.

#### 14.22. Q22: Hoe verander ik het logo?

Typ het volgende adres in op de webbrowser van een apparaat dat op hetzelfde netwerk is aangesloten. Dit adres als sjabloon gebruiken: [http://\[ip-here\]/logo.php](http://[ip-here]/logo.php) (het IP-adres van uw apparaat tussen de vierkante haakjes invoeren). Het IP-adres kan worden gevonden door naar Instellingen > Ethernet of WiFi te gaan. Kies een afbeeldingsbestand van uw apparaat zodra de pagina is geladen. Start het [GX-apparaat](#) opnieuw op.

#### 14.23. Q23: Multi herstart de hele tijd (na elke 10 sec

Controleer de aansluiting van de externe schakelaar op de Multi Control PCB. Er moet een draadbrug zijn tussen de linker en middelste aansluitklem. De Cerbo GX schakeld over naar een lijn die de voeding van het Multi Control Board mogelijk maakt. Na 10 seconden komt deze lijn vrij en neemt de Multi het van daar over. Wanneer de externe schakelaaraansluiting niet bekabeld is, kan de Multi zijn eigen voeding niet overnemen. De Cerbo GX zal het opnieuw proberen. De Multi zal opstarten en na 10 seconden stoppen, enzovoort.



#### **14.24. Q24: Wat is Fout #42?**

Als het GX-apparaat fout 42 vertoont - Hardwarefout. In dat geval is de flash-opslag op het apparaat beschadigd. Als gevolg hier-van worden instellingen niet opgeslagen (start opnieuw op en reset naar standaard) en zullen andere problemen toenemen.

Deze fout kan niet worden hersteld in het veld of door reparatieafdelingen. Neem contact op met uw dealer voor een vervanging.

Firmwareversies tot v2.30 hebben de fout niet gemeld. Sinds v2.30 is het zichtbaar op het apparaat zelf (in de GUI) en op de VRM-portaal.

#### **14.25. GPL-aantekening**

De software in dit product bevat auteursrechtelijk beschermde software die onder de GPL is gelicentieerd. U kunt de corresponderende broncode van ons verkrijgen gedurende een periode van drie jaar na onze laatste verzending van dit product.

## 15. Meer informatie

- [Automatische start/stop van de GX-generator](#)
- [GX - Fischer Panda-generatoren gebruiken](#)
- [GX - GSM mobiele modem](#)
- [VRM Portaal - Externe VEConfigure en externe firmware-updates](#)
- [VRM Portaal - Documentatie en probleemoplossing](#)